



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - stavba
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-041530
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Římskokatolická farnost Předklášteří
Sídlo zadavatele:	Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
Doručovací adresa:	Kostelní 16, 666 01 Tišnov
IČO zadavatele:	680 81 502
Právní forma zadavatele:	722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupen:	R.D. Mgr. Josefem Rybeckým - administrátorem
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c5e61c7e-3ff1-4ac2-94fd-b38fb35fc06d

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Dotaz č. 1:

Obracím se na Vás s dotazem, který se týká ocenění soupisu prací do nabídky na akci „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří – stavba“. Součástí PD soupisu prací je navrženo prodloužení stávající elektroosmózy. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do stávajícího specifického zařízení, žádáme nejlépe o uvedení dodavatele stávajícího systému elektroosmózy, nebo alespoň o přesnou technickou specifikaci stávajícího systému pro možnost zpracování cenové nabídky. Jednotlivé typy zařízení různých výrobců pro mírnou drátovou elektroosmózu spolu nejsou kompatibilní a pro zajištění funkčnosti toho systému jsou výše uvedené požadované informace nezbytné.

Odpověď zadavatele:

Oprava systému mírné (drátové) elektroosmózy navazuje na již dříve realizované práce vč. využití řídící jednotky a záporných pólů. Z tohoto důvodu je nutno především pro +pól použít obdobné materiály, které budou kompatibilní s použitým druhem materiálu, ale s výrazně delší životností. Po konzultaci s dodavatelskou firmou, která tyto práce v předchozím období prováděla, bude použit třížilový vodič (titan-stříbro) ve vodivém plastu. Tato firma, přestože již ukončila svou činnost, poskytla technické údaje, které jsou dostatečné pro vlastní opravu a nové napojení. Z tohoto důvodu není možné použít jiné způsoby provedení anody (např. dvoužilové vodiče). Použití tzv. bezdrátových elektroosmóz je zcela vyloučeno.

V Brně dne 20. 12. 2018

Mgr. Ing. Gabriela Johnová
Simplypro s.r.o.
Pověřena zadavatelem