



Legenda použitých značek:

- nové LED svítidlo na kuželovém stožáru AZTECA, délka 6; 5; 4m, barva šedá-grey, provedení bezpatčový nebo přírubový
- nové LED svítidlo zemní svítidlo
- světlo pro architekturní osvětlení
- rozvaděč veřejného osvětlení
- číslo osv. bodu : č. ulice (dle investora) - pořadové číslo osv. bodu v ulici
- výška stožáru
- optika :

M01
2300lm
6m
ST1.2

ST1.2 - svítidlo se silničním vyzařováním
SM - svítidlo s rotačním souměrným vyzařováním
ST0.5 - svítidlo se silničním vyzařováním
S4 - zemní svítidlo s asymetrické 23W, 429lm
S5 - zemní svítidlo s asymetrické 13W, 150lm
S6 - světlo s rotačním souměrným svazkem 12W, 550lm
S7 - světlo pro nasvícení kostela 50W, 5000lm
DPR1 - asymetrické svítidlo pro nasvícení přechodu 53W, 8400lm, 4000K

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,
Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - prostor nebezpečný.

Dokumentace opravena dle stavu skutečného provedení.

Poznámka 1: Sv. bod 1-12 bude osazen stožárovou výzbrojí pro dvě svítidla. Z druhé polsky bude kabelem CVKY-U 3x2.5 napojeno zemní svítidlo 1-12a pro osvětlení pomníku Josefa II.

Poznámka 2: Nová svítidla budou osazena na kónických stožárech AZTECA, kruhového průřezu, barva šedá - grey. Sv. body 1-1 až 1-5 budou osazeny na opěrné zdi silnice II/300 na přírubových stožárech, do opěrné zdi budou osazeny základové rámy.

Poznámka 3: Sv. body 2-1 až 2-6 budou osazeny na nových kónických stožárech AZTECA, 5m. Sv. bod 2-3 bude nově napojen z 2-2 kabelem AVKY-U 4X16.

MANAŽER PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	JIRI LOCKER	JIRI LOCKER
PROFESE: ELEKTRO	KRAJ: KRALOVÉHRADSKÝ	
INVESTOR: MĚSTO ZÁČLĚŘ, RYCHORSKÉ NÁMĚSTÍ 181, 542 01 ZÁČLĚŘ	ČÍSLO ZAKÁZKY	201905
NÁZEV AKCE:	VÝMĚNA SVÍTIDEL A SNÍŽENÍ SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VO V ZÁČLĚŘI - 2. ETAPA	FORMAT A4
ČÁST : ELEKTROINSTALACE		DRUH PROJEKTU
NÁZEV VÝKRESU: D.EL.02 Situace VO sch		DATUM
SITUACE VO - ČÁST 1		MĚŘÍTKO
		ČÍSLO VÝKRESU: D.EL.02
		PARE Č.

Sokolovská 662
018 01 Rychnov nad Kněžnou
kontakt: +420 494 531 538
info@d-energy.cz, www.d-energy.cz