


Legenda použitých značek:

- 

- nové LED svítidlo na kuželovém stožáru AZTECA, délka 5m, barva šedá-grey, provedení bezpaticový nebo přírubový

- nové LED svítidlo zemní svítidlo

- světlotmet pro architekturní osvětlení

- rozvaděč veřejného osvětlení
- M01
2300lm
6m
ST1.2

- číslo osv. bodu : č. ulice (dle investora) - pořadové číslo osv. bodu v ulici

- světelný tok

- výška stožáru

- optika :

ST1.2

- svítidlo se silničním vyzařováním

- svítidlo s rotačně souměrným vyzařováním

- svítidlo se silničním vyzařováním

- zemní svítidlo s asymetrické 23W, 429lm

- zemní svítidlo s asymetrické 13W, 150lm

- světlotmet s rotačně souměrným svazkem 12W, 550lm

- světlotmet pro nasvícení kostela 50W, 5000lm

Poznámka 1: Stávající svítidla budou demontována vč. stožárů a kabelových rozvodů.

Poznámka 2: Sv. body 3-14 až 3-21 budou osazeny na nových kónických stožárech AZTECA, 4m sv. bod 3-20 budou osazen na novém kónickém stožáru AZTECA, 5m Kabel AYKY-J 4X16. bude napojen ze sv. bodu 3-8. Ve společném výkopu s přívodním kabelem bude uložena zemnicí páska FeZn 30x4, odbočky ke stožárům budou provedeny drátem FeZn D10.

Dokumentace opravena dle stavu skutečného provedení.

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3: ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,

Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - prostor nebezpečný.

MANAŽER PROJEKTU:			 Sokolovská 682 516 01 Rychnov nad Kněžnou kontakt: +420 494 531 538 info@d-energy.cz, www.d-energy.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	KONTROLA :		
PROFESÍ : ELEKTRO	JIŘÍ LOCKER	JIŘÍ LOCKER		
OBEC: ŽACLĚŘ	KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		ČÍSLO ZAKÁZKY	201805
INVESTOR : MĚSTO ŽACLĚŘ, RÝCHORSKÉ NÁMĚŠTÍ 181, 542 01 ŽACLĚŘ			FORMÁT A4	16A4
NÁZEV AKCE : VÝMĚNA SVÍTIDEL A SNÍŽENÍ SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VO V ŽACLĚŘI - 2. ETAPA			DRUH PROJEKTU	DPS
ČÁST : ELEKTROINSTALACE			DATUM	02/2018
NÁZEV VÝKRESU : D.EL.02 Situace VO.sch			MĚŘITKO	1:500
SITUACE VO - ČÁST 2			ČÍSLO VÝKRESU :	PARÉ Č.:
			D.EL.03	