

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp.zn.: S-KHSHK 06838/2025/2
Č. j.: KHSHK 08576/2025/HOK.TU/Po
Vyřizuje: Hana Poková
Tel.: 499 829513, 778 493523
E-mail: hana.pokova@khshk.cz

Ing. Blanka Matějková
Tovární 496
541 02 Trutnov
IDDS: 6z6p3pn

V Trutnově dne 11. dubna 2025

Závazné stanovisko k povolení stavby „Rekonstrukce vodovodu nad městským úřadem v Žacléři“.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 175 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 3, zákona o ochraně veřejného zdraví, žádost Města Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř, IČO 00278491, zastoupené na základě plné moci Ing. Blankou Matějkovou, Tovární 496, 541 02 Trutnov, IČO 197 61 898 o vydání závazného stanoviska, které bude sloužit jako podklad k povolení stavby.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S povolením stavby „Rekonstrukce vodovodu nad městským úřadem v Žacléři“.

se souhlasí .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – krácený rozbor vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody

- **místo odběru: rekonstruovaná část vodovodu nad městským úřadem**
- **odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou**

Odůvodnění

Dne 25. března 2025 obdržela KHS žádost Města Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř, IČO 00278491, zastoupené na základě plné moci Ing. Blankou Matějkovou, Tovární

496, 541 02 Trutnov, IČO 197 61 898 o vydání závazného stanoviska „Rekonstrukce vodovodu nad městským úřadem v Žacléři“.

Projektovou dokumentací zpracovala Ing. Blanka Matějková, Tovární 496, 541 02 Trutnov, IČO 167 61 898, ČKAIT 0600658.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího vodovodu v ulici Rýchorská a Zámecká. Původní řad LT80 bude nahrazen vodovodem DN80 z PE90. Na vodovod budou připojeny všechny stávající přípojky.

Nový vodovod je navržen od podzemního hydrantu nad městským úřadem. Vodovod bude měněn v původní trase v komunikaci s povrchem žulových kostek. Na vodovod se připojí přípojky čp. 109 a čp. 110 a vymění se dožilý podzemní hydrant. Jedna větev V1 vede k čp. 232 – tato větev bude měněna v původní trase a na vodovod se připojí čp. 92, 94, č. ev. 2 a čp. 232. U čp. 232 bude nahrazen starý podzemní hydrant novým. Druhá větev V2 povede Rýchorskou ulicí až k čp. 203. Na vodovod se připojí čp. 99, 108, 100 a parc. Č. 1572. Od čp. 101 povede vodovod krajem asfaltové cesty až k nadzemnímu hydrantu. Nadzemní hydrant je nový a bude pouze připojen. Na vodovod se napojí čp. 101, 102, vodojem, č. ev. 4. Ukončen bude automatickým vzdušníkem, který bude umístěn nad přípojkou čp. 203, zámku a čp. 203. při stavbě vodovodu budou použity výrobky s atestem pro pitnou vodu. Před použitím bude proveden proplach a dezinfekce.

Podmínka je v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 4 odst. 9 s odkazem na přílohu č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 uvedené vyhlášky jsou stanoveny příslušné ukazatele pro pitnou vodu a jejich hygienické limity.

Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Hana Poková
vyšší referent
oddělení hygieny obecné a komunální II