



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje
Územní odbor České Budějovice

dopravní inspektorát
České Budějovice



Č.j.KRPC-31512-1/Čj-2025-020106

České Budějovice 14. března 2025

Počet listů: 1

Hana Velková
Kroková 110/II
379 01 Třeboň

„Parkovací stání ul. Dukelská, k. ú. Zliv“ - ve stupni DUSP - vyjádření.

Na základě předložené žádosti ve věci „Parkovací stání ul. Dukelská, k. ú. Zliv“ - ve stupni DUSP, Vám Dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Územní odbor České Budějovice, ve smyslu ust. § 16 zákona č. 13/1997 Sb., sděluje.

Dopravní inspektorát má k současně předloženému návrhu tyto připomínky:

- Dopravní inspektorát konstatuje, že dle zákona č. 361/2000 Sb. je parkoviště „místo ležící mimo pozemní komunikaci“. Z výše uvedeného vyplývá, že připojení parkovišť k MK ul. Dukelská, by měla být řešena stavební úpravou (chodníkovým přejezdem, pásem kamenné dlažby) jako místo ležící mimo pozemní komunikaci, nikoliv jako rameno křižovatky.
- Z předložené PD není zcela zřejmé, zda místa pro přecházení jsou osvětlena a zda jejich šíře je v souladu s požadavky ČSN 736110.
- Hmatové prvky prvního místa pro přecházení ve směru od ul. Tyršova nejsou v souladu s požadavky ČSN 734001.
- V prostoru parkoviště nejsou posouzeny a vyhodnoceny rozhledové poměry.
- Umístění parkovacích stání za chodníkem v ul. Tyršova je z důvodu bezpečnosti silničního provozu v tomto konkrétním případě zejména chodců nebezpečné - možnost při vyjíždění nacouvání na procházejícího chodce.
- Nevhodná délka snížené silniční obruby u šikmého stání pro osoby ZTV - možnost najetí na chodce.
- K jednotlivým parkovacím stáním se dopravní inspektorát nemůže objektivně vyjádřit - absence okótování jednotlivých stání.
- Dopravní inspektorát doporučuje výši silniční obruby u kolmých a šikmých parkovacích stání 0,1m a to z důvodu možného poškození přední části vozidla při parkování.
- Z předložené PD není zřejmé, zda je řešena výše silniční obruby z obou stran u pozemní komunikace k BD č. 342, 343, 344 a 345 (z ul. Dukelská je navržena 0,08m).
- Z předložené PD není zřejmé (např. na jaké straně chodníku je vyvýšená sil. obruba a další sil. obruby) - vhodné zapsat výši silniční obruby do „situace“.

Vyřizuje: por. Bc. J. Stegbauer

npor. Bc. Jaroslav Bartoš DiS.

vedoucí oddělení DI ÚO České Budějovice

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Plavská 2
371 05 České Budějovice