



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II**

**Název zadavatele:** Město Poděbrady  
**Sídlo:** Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady  
**Oprávněná osoba:** PhDr. Ladislav Langr, starosta  
**IČ:** 00239640

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Rekonstrukce Městské knihovny v Poděbradech (vybavení budovy)“**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

#### **Dotaz č. 1**

Typový nábytek – Položka Z7 - Dětská židle- 8 ks. Jaká je velikost židle?

#### **Odpověď č. 1**

Židle dětská - výška sedáku 340 mm, případně měnitelná výška.

#### **Dotaz č. 2**

Typový nábytek – Položka S2 – Konferenční stůl – 13 ks. Jaké jsou požadované rozměry?

#### **Odpověď č. 2**

Konferenční stůl, výška 420 mm, průměr 600 mm.

#### **Dotaz č. 3**

Typový nábytek – Položka S7 – Stůl dětský – 8 ks. Jaké jsou požadované rozměry? V nákresu typového nábytku je položka S7 – Stůl dětský uvedeno:



**S7**

TYP.

PRACOVNÍ STŮL - DEPOZIT

#### **Odpověď č. 3**

Jedná se o chybné označení, platí: S7 – stůl dětský viz. atypický nábytek, rozměry: 700 x 700 mm, výška 590 mm, v nákresu typového nábytku je položka S7 uvedena chybně – platí: typový nábytek S9 – pracovní stůl – depozit.

#### **Dotaz č. 4**

Typový nábytek – S9 – Pracovní stůl – depozit – 1 ks. Je podle popisu v „Interiér Městské knihovny Poděbrady – typový nábytek“ uvedeno:

S9 – Pracovní pult depozit, 700 x 1300 mm ( d. x š.), bez úložných prostor, ale v Typovém nábytku není nákres. Domníváme se, že je nákres stolu s označením položky S7 – Pracovní stůl – depozit. Je to tak?

#### **Odpověď č. 4**

Ano, v nákresu typového nábytku je položka pracovní stůl-depozit chybně označena jako S7, správně je to S9.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Dotaz č. 5**

U atypického nábytku je míněno termínem bělený dub a bílá RAL 9010 dýha + nástřik, nebo lamino v dekoru bělený dub a bílá?

**Odpověď č. 5**

U atypického nábytku je myšleno lamino v dekoru bělený dub a bílá.

V Brně dne 11.8.2015

**Mgr. Alice Otáhalová**

WALLET s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)