

LEGENDA ZAŘÍZENÍ			
POZ.	NÁZEV	KUSY	
19	CHEMICKÁ ÚPRAVNA VODY AQUA AZK3, ZMĚKČOVACÍ FILTR, OBJEMOVÉ ŘÍZENÍ	1	
18	EXPANZNÍ NÁDOBA MEMBRÁNOVÁ REFLEX V1000, 1000 litrů, d1000,h2020, 6bar, 120°C	1	
17	MAŘIČ TEPLA TYPE V AlfaBlue Junior, DGSE503.1 AD, 100 kW, G6/4"	1	
16	ČERPADLO GRUNDFOS Magna3 40-100 F , Q=8,6 m ³ /hod. , H 7m	1	
15	DESKOVÝ VÝMĚNÍK VODA/ETH.GLYCOL ALFA LAVAL T5 100 kW	1	
14	TROJCESTNÝ VENTIL VRG131, G3/4", kv4	1	
13	TROJCESTNÝ VENTIL ESBE 3F32, DN32, kv28	1	
12	TROJCESTNÝ VENTIL ESBE 3F40, DN40, kv44	1	
11	ČERPADLO GRUNDFOS Magna3 40-80 F , Q=4,3 m ³ /hod. , H 4,5m	1	
10	ČERPADLO GRUNDFOS Magna3 25-60 F , Q=2,0 m ³ /hod. , H 2,8m	1	
9	ČERPADLO GRUNDFOS Magna3 D 50-100 F , Q=9,7 m ³ /hod. , H 7,5m	1	
8	ČERPADLO GRUNDFOS Magna3 D 50-180 F , Q=19,7 m ³ /hod. , H 8,5m	1	
7	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ MODUL 200 PRO 4 VĚTVE	1	
6	HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU HVDT IV, DN200, L1550, dn100, Q=19,7 m ³ /hod.	1	
5	KOMÍN JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ SCHIEDEL PRIMA PLUS DN250, VÝŠKA 12m	2	
4	TROJCESTNÝ VENTIL ESBE 3F32, DN32, kv28	2	
3	ČERPADLO GRUNDFOS Magna3 50-60F Q=9,8 m ³ /hod. , H 5m	2	
2	HOŘÁK WEISHAUPT TYP WM-G10/1-A,PROVED.ZM (BIOPLYN/PROPAN),70-310 kW (230kW)	2	
1	KOTEL PLYNOVÝ BUDERUS LOGANO GE315, 230 kW, TEPELOVODNÍ, 90°C/70°C	2	

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	JMÉNO	tel.:
		fax:
PRO DUIS s.r.o.	ADRESA	IČO:

		DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Krhovský	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MŠ</i>
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ PS 05 Plynové hospodářství DPS 05.2 Kotelna DPS 05.2.1 Technologické zařízení		Formát:	3A4
		Datum:	05/2022
		Stupeň:	DPS
		Soubor:	–
		Měřítko:	1:50
Příloha: DISPOZICE ROZVODU BIOPLYNU		Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: 109

