

D2. Dokumentace technických a technologických zařízení

D2.1 Dokumentace technologických zařízení

PS 05 Plynové hospodářství

DPS 05.2.2 Elektroinstalace a MaR kotelny

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.:
		fax.:
PRO DUIS s.r.o.		e-mail:

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 B R N O E-mail: duis@duis.cz	
Vypracoval: Ing. Martynek	Projektant: Ing. Martynek	Hl.ing.proj.: Ing. Havlů	Tech. kont.: Ing. Vach		
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko				Formát:	A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	TIŠ-BŘEZINA
Příloha: Seznam kabelů			Měřítko: -	Čís. zakázky: 1256	Č. přílohy: D.2.1.5.2.2.004

Název kabelu	Zdroj	Cíl	Typ kabelu	Délka
WL1_K1	DT1	K1	CYKY-J 5x1,5	12
WL2_K1	DT1	K1	CYKY-J 3x2,5	12
WS1_K1	DT1	K1	JYTY-O 2x1	12
WS2_K1	DT1	K1	JYTY-O 7x1	12
WL1_K2	DT1	K2	CYKY-J 5x1,5	12
WL2_K2	DT1	K2	CYKY-J 3x2,5	12
WS1_K2	DT1	K2	JYTY-O 2x1	12
WS2_K2	DT1	K2	JYTY-O 7x1	12
WL_BAP1	DT1	BAP1	CYKY-J 3x1,5	15
WL_BAP2	DT1	BAP2	CYKY-J 3x1,5	25
WL1.01	DT1	M1.01	CYKY-J 3x1,5	14
WS1.01.1	DT1	M1.01	JYTY-O 4x1	14
WS1.01.2	DT1	M1.01	JYTY-O 4x1	14
WL1.02	DT1	M1.02	CYKY-J 3x1,5	14
WS1.02.1	DT1	M1.02	JYTY-O 4x1	14
WS1.02.2	DT1	M1.02	JYTY-O 4x1	14
WL1.11	DT1	Y1.11	CYKY-J 5x1,5	14
WS1.11	DT1	Y1.11	JYTY-O 7x1	14
WL1.12	DT1	Y1.12	CYKY-J 5x1,5	14
WS1.12	DT1	Y1.12	JYTY-O 7x1	14
WL1.13	DT1	Y1.13	CYKY-J 3x1,5	25
WS1.30	DT1	T1.30	JYTY-O 2x1	20
WS1.31A	DT1	T1.31A	JYTY-O 2x1	14
WS1.31B	DT1	T1.31B	JYTY-O 2x1	14
WS1.32A	DT1	T1.32A	JYTY-O 2x1	14
WS1.32B	DT1	T1.32B	JYTY-O 2x1	14
WS1.33	DT1	T1.33	JYTY-O 2x1	15
WS1.34	DT1	T1.34	JYTY-O 2x1	15
WS1.35	DT1	T1.35	JYTY-O 2x1	10
WS1.41	DT1	LS1.41	JYTY-O 2x1	10
WS1.42A	DT1	GS1.42A	JYTY-O 7x1	15
WS1.42B	DT1	GS1.42B	JYTY-O 7x1	15
WS1.42C	DT1	GS1.42C	JYTY-O 4x1	15
WL1.51	DT1	MP1.51	CYKY-J 3x1,5	15
WS1.51	DT1	MP1.51	JYTY-O 7x1	15
WL1.52	DT1	MP1.52	CYKY-J 3x1,5	15
WS1.52	DT1	MP1.52	JYTY-O 7x1	15
WL1.71	DT1	TK1.71	CYKY-J 3x1,5	25
WL2.01A	DT1	M2.01A	CYKY-J 3x1,5	15
WS2.01A.1	DT1	M2.01A	JYTY-O 4x1	15
WS2.01A.2	DT1	M2.01A	JYTY-O 4x1	15
WL2.01B	DT1	M2.01B	CYKY-J 3x1,5	15
WS2.01B.1	DT1	M2.01B	JYTY-O 4x1	15
WS2.01B.2	DT1	M2.01B	JYTY-O 4x1	15
WL2.02A	DT1	M2.02A	CYKY-J 3x1,5	15
WS2.02A.1	DT1	M2.02A	JYTY-O 4x1	15
WS2.02A.2	DT1	M2.02A	JYTY-O 4x1	15
WL2.02B	DT1	M2.02B	CYKY-J 3x1,5	15
WS2.02B.1	DT1	M2.02B	JYTY-O 4x1	15
WS2.02B.2	DT1	M2.02B	JYTY-O 4x1	15
WL2.03	DT1	M2.03	CYKY-J 3x1,5	15
WS2.03.1	DT1	M2.03	JYTY-O 4x1	15
WS2.03.2	DT1	M2.03	JYTY-O 4x1	15
WL2.04	DT1	M2.04	CYKY-J 3x1,5	15
WS2.04.1	DT1	M2.04	JYTY-O 4x1	15
WS2.04.2	DT1	M2.04	JYTY-O 4x1	15
WL2.10	DT1	Y2.10	CYKY-J 3x1,5	10
WL2.11	DT1	Y2.11	CYKY-J 5x1,5	15
WS2.11	DT1	Y2.11	JYTY-O 7x1	15
WL2.12	DT1	Y2.12	CYKY-J 5x1,5	15

Název kabelu	Zdroj	Cíl	Typ kabelu	Délka
WS2.12	DT1	Y2.12	JYTY-O 7x1	15
WL2.13	DT1	Y2.13	CYKY-J 5x1,5	15
WS2.13	DT1	Y2.13	JYTY-O 7x1	15
WS2.30	DT1	P2.30	JYTY-O 2x1	15
WS2.31A	DT1	T2.31A	JYTY-O 2x1	15
WS2.31B	DT1	T2.31B	JYTY-O 2x1	15
WS2.32A	DT1	T2.32A	JYTY-O 2x1	15
WS2.32B	DT1	T2.32B	JYTY-O 2x1	15
WS2.33A	DT1	T2.33A	JYTY-O 2x1	15
WS2.33B	DT1	T2.33B	JYTY-O 2x1	15
WL2.81	DT1	ÚV2.81	CYKY-J 3x2,5	10
WS2.81.1	DT1	ÚV2.81	JYTY-O 2x1	10
WS2.81.2	DT1	ÚV2.81	JYTY-O 2x1	10
WL3.01	DT1	M3.01	CYKY-J 3x1,5	12
WS3.01.1	DT1	M3.01	JYTY-O 4x1	12
WS3.01.2	DT1	M3.01	JYTY-O 4x1	12
WL3.02A	DT1	M3.02A	CYKY-J 4x1,5	15
WS3.02A	DT1	M3.02A	JYTY-O 7x1	15
WL3.02B	DT1	M3.02B	CYKY-J 4x1,5	15
WS3.02B	DT1	M3.02B	JYTY-O 7x1	15
WL3.02C	DT1	M3.02C	CYKY-J 4x1,5	15
WS3.02C	DT1	M3.02C	JYTY-O 7x1	15
WS3.31A	DT1	T3.31A	JYTY-O 2x1	12
WS3.31B	DT1	T3.31B	JYTY-O 2x1	12
WS3.32A	DT1	T3.32A	JYTY-O 2x1	12
WS3.32B	DT1	T3.32B	JYTY-O 2x1	12
WS3.33	DT1	P3.33	JYTY-O 2x1	12
WS3.41	DT1	TS3.41	JYTY-J 3x1	12
WL4.61	DT1	HT4.61	CYKY-J 5x1,5	10
WL4.62	DT1	HT4.62	CYKY-J 5x1,5	10