

DISPOZICE ELEKTROINSTALACE A MaR

NOVÁ DMÝCHÁRNA

TABULKA NEJMENŠÍHO KRYTÍ (VZDÁLENOST HORNÍHO POVRCHU SÍTĚ OD TERÉNU) PODZEMNÍCH SÍTÍ PODLE ČSN 73 6005			
DRUH SÍTÍ	Nejmenší krytí (m)		
	Chodník	Vozovka	Volný terén
SILOVÉ KABELY			
NN do 1 kV	0,35	1,00	0,35
VN do 10 kV	0,50	1,00	0,70
VN do 35 kV	1,00	1,00	1,00
Plynovodní potrubí			
Nízkotlak do 5 kPa	0,80	1,00	0,80
Vodovodní přípojky	1,50	1,50	1,50
Tepelné sítě	0,50	1,00	0,50
Stoky a kan. přípojky	1,00	1,80	1,00

Napěťová soustava: 3+PEN 230/400V 50Hz -TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

POKYNY K INSTALACI:

Veškerá zařízení montovat dle pokynů výrobce!

Zemnicí soustava je tvořena zemnicím páskem uloženým do země s kabelovým vedením nebo jako základový zemnic nových stavebních objektů, které jsou vzájemně propojeny soustavou. Ochranné pospojení je provedeno dle ČSN 332 000-4-41 ed.3 a ČSN 332 000-5-54 ed.3

Kabely vedené uvnitř objektů jsou uloženy do kabelových tras tvořené kabelovými žlaby a elektroinstalačními lištami. Kabely vedené zemí jsou uloženy v kabelových chráničkách nebo kabelových kanálech. Uložení kabelového vedení v je provedeno dle ČSN 73 6005 A ČSN 33 200-5-52 ed.2.

Napájecí obvody jsou provedeny kabely CYKY-J/O. Napájecí vedení řízené frekvenčními měniči budou vedeny stíněnými kabely. Signálové vedení systému ASŘ je provedeno sdělovacími kabely se stíněním (JE-Y(ST)Y Nx2x0,8).

Na rozhraní zón LPZ 0 a 1 jsou osazeny svodiče přepětí datových linek.

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	JMÉNO	CS-Tech s.r.o.	tel.:
		Ing. David Pačinek	fax:
PRO DUIS s.r.o.	ADRESA	Lázeňská 354, Ústí n. Or.	IČO: 05702623

DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz			
Vypracoval: Ing. Pačinek	Projektant: Ing. Havlů	HLing.projektuj: Ing. Havlů	Tech. kontrola: Ing. Vach
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	Formát:	A3
Akce:	ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ		
Průloha: DISPOZICE ELEKTRO A MaR NOVÁ DMYCHÁRNA	Číslo zakázky: 1256	Datum: 05/2022	Stupeň: DPS
		Soubor: –	Měřítko: 1:100
		Č.přílohy: D.2.2.1.3.12	

ULOŽENÍ KABELŮ:

- V PVC TRUBCE
- ⊕ VE VKLADACÍ LIŠTĚ
- ⊕ DRÁTĚNÉM ŽLABU
- ⊕ DRÁTĚNÉM ŽLABU (S VÍKEM)
- ≡ V ZEMI VE VÝKOPU / V ZD

LEGENDA:

- ⊕ ELEKTROZAŘÍZENÍ/POHON
- ⊕ SNÍMAČ A SENZORY ASŘ
- ⊕ ROZVADĚČ ELEKTRO, PŘEPOJOVACÍ KRABICE
- ⊕ DEBLOKAČNÍ SKŘÍŇKA, MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ
- ⊕ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA
- KABELOVÁ TRASA ELEKTRO

