

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

Spis. zn.: S-MUTI 50743/2022/OŽP/VaL

Č. j.: MUTI 2058/2023

Počet listů: 1 Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Lucie Vašíčková

Tel.: 549 439 835

e-mail: lucie.vasickova@tisnov.cz

Tišnov, 11.01.2023

KOMPLEXNÍ VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **obdržel dne 08.12.2022 žádost DUIS s.r.o., IČO 47916311, Srbská 1546/21, 612 00 Brno, o komplexní vyjádření OŽP pro stavbu:**

„Tišnov – zkapacitnění sběrače A – koncový úsek před ČOV“

Dle předložené žádosti a dalších podkladů (projektová dokumentace, zodpovědný projektant: Ing. Igor Havlů – autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 1005184; datum 09/2022), **investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO 49457004, Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov**, zamýšlí na pozemcích **p. č. 886/1 (ostatní plocha), 1903 (trvalý travní porost), 1914 (trvalý travní porost), 1915 (trvalý travní porost), 1913 (orná půda), 1932 (orná půda), 1931 (ostatní plocha), 1930 (ostatní plocha), 878 (ostatní plocha), 877 (ostatní plocha) a 876 (trvalý travní porost) v k. ú. Březina u Tišnova** realizovat zkapacitnění koncového úseku kanalizačního sběrače A, přivádějícího dešťové a splaškové odpadní vody na ČOV Březina. Výměna bude provedena v koncové části od mostu přes řeku Svratka po ČOV. Zkapacitnění sběrače A spočívá v návrhu větší dimenze přítokového potrubí před ČOV, z původního profilu stoky DN600 na DN800. Po realizaci nové kmenové stoky bude část stávajícího potrubí DN800 a DN600 využita jako trasa pro uložení nového potrubí výtaku z obce Březina. Výtaky odpadních vod z obcí Březina a Hradčany budou prodlouženy a nově budou ukončeny až v areálu ČOV za dešťovou zdrží v rozdělovacím objektu před nátokem do lapáku písku.

Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov posoudil předloženou žádost i ostatní podklady z hlediska vlivu uvažovaného záměru na životní prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledku tohoto posouzení vydává následující

vyjádření:

1. *Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:* Stavba **podléhá společnému povolení** vydanému věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem (OŽP MěÚ Tišnov, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov). Příslušnými doklady ke společnému územnímu a stavebnímu řízení jsou: vyplněná žádost pro společné povolení, projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení vypracovaná autorizovaným inženýrem/technikem v oboru vodní hospodářství a vodní stavby (jedno paré bude po vydání společného povolení a ověření schvalovací doložkou vráceno), vyjádření správců dotčených inženýrských sítí k PD, předkládané ke společnému povolení, vyjádření budoucího provozovatele, souhlasy vlastníků dotčených pozemků v situaci stavby u pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, doklad o zaplacení správního poplatku 3000,- dle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění. Dále je pro společné povolení potřeba vyřídit závazné stanovisko odboru územního plánování (OÚP, MěÚ Tišnov). Stavba se nachází v záplavovém území Q_{100} významného vodního toku Svratka, z tohoto důvodu je třeba doložit také **vyjádření správce Povodí Moravy, s.p.** k projektové dokumentaci (Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno).
2. *Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:* **Záměrem jsou dotčeny** zájmy chráněné zákonem o odpadech, kdy vyjádření dle ust. § 146 odst. 3 písm. b)

výše uvedeného zákona, bude zdejším odborem životního prostředí vydáno na **základě Vámi podané žádosti** (formulář žádosti naleznete na <https://www.tisnov.cz/odpady/d-4800/p1=11601>).

3. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: **záměrem nejsou dotčeny** pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství.
4. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: **Záměrem jsou dotčeny** zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále ZPF), dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. V souladu s ust. § 7 odst. 4 **bude vydáno, na základě Vámi podané žádosti** vyjádření k návrhu trasy (formulář žádosti naleznete na <https://www.tisnov.cz/ochrana-zemedelskeho-pudniho-fondu/d-4787/p1=11601>).
5. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: **Záměrem jsou dotčeny** zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší, **k předloženému záměru nejsou námítky**. Pro zmírnění dopadů stacionárního zdroje znečištění ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je doporučeno postupovat v souladu s provozním řádem, tj. dodržovat technickoprovozní parametry a technickoorganizační opatření jako účinné nástroje ke snížení prašnosti během veškerých činností (např. těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení, výkopové práce, stavební práce, manipulace s výkopovou zeminou, stavebními materiály a doprava), které jsou zdrojem prašnosti. Mezi deponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal. Při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace na náklady stavebníka. Používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje.
6. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů: V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné postupovat v souladu s ustanovením § 8 ZOPK a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Oprávněný k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je místně příslušný obecní úřad.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat.

Tímto vyjádřením nejsou dotčena stanoviska, vyjádření a rozhodnutí (včetně povolení) jiných orgánů státní správy a může sloužit jako podklad pro územní a stavební řízení. Dotčený orgán tímto zároveň vyslovuje souhlas s vedením zjednodušeného územního řízení dle § 95 odst. 1, písm. d), případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle § 78 odst. 3 a § 116 zákona č. 183/2006 Sb.

Ing. Lucie Vašíčková
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno (DS)

Vypraveno dne: 11.01.2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

Spis.zn.: S-MUTI 6352/2023/OŽP/UhM

Vyřizuje: Mgr. Martin Uhrinec

Tišnov, 6. 2. 2023

Č.j.: MUTI 6759/2023

Tel: 549 439 814

Počet listů: 1 Počet příloh: 0

E-mail: martin.uhrinec@tisnov.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení (dále jen „ust.“) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

v y d á v á

podle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech a v souladu s ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pro investora:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO: 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

toto závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady. Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí:

s o u h l a s í

s umístěním a povolením stavby s názvem „**Tišnov – zkapacitnění sběrače A – koncový úsek před ČOV**“ na pozemcích **p. č. 886/1, 1903, 1914, 1915, 1913, 1932, 1931, 1930, 878, 877, 876 v k. ú. Březina u Tišnova. za těchto podmínek:**

- 1)** stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení stavenišť,
- 2)** stavebník si uschová po dobu pěti let veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství,

Odůvodnění

Dne 1. 2. 2023 obdržel Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech, od: **DUIS, s.r.o., IČO: 47916311, Srbská 1546/21, 612 00 Brno**, jako zplnomocněného zástupce investora: **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO: 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov**, k řízení podle stavebního zákona pro stavbu „**Tišnov – zkapacitnění sběrače A – koncový úsek před ČOV**“ na pozemcích **p. č. 886/1, 1903, 1914, 1915, 1913, 1932, 1931, 1930, 878, 877, 876 v k. ú. Březina u Tišnova**. Podle předložené projektové dokumentace (hlavní projektant: Ing. Igor Havlů, DUIS, s.r.o., IČO: 47916311, Srbská 1546/21, 612 00 Brno, datum: 09/2022) stavbou vzniknou níže uvedené druhy odpadů, které budou využity nebo odstraněny podle uvedeného způsobu nakládání s nimi. Odpady jsou zařazovány dle katalogových

čísle, kterou stanoví vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Způsoby využití a odstranění odpadů vychází obecně z příloh č. 5 a 6 zákona o odpadech a jejich uváděné množství je orientační.

Katalogové číslo odpadu	Název odpadu	Výpočet/odhad množství v t/m ³	Způsob nakládání s odpadem
17 01 01	Beton	20 t	R5
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	5 t	R5
17 04 05	Železo a ocel	1 t	R4
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	1518 t	D1
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	3 t	D1

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona a dle ust. § 146 odst. 3 zákona o odpadech, posoudil žádost včetně přiložené projektové dokumentace a požaduje uschování veškerých dokladů o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převězení odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle ust. § 94 odst. 1 zákona o odpadech. Způsob využití nebo odstranění stavbou vzniklých odpadů stanovuje hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedená v ust. § 3 odst. 2 zákona o odpadech, vč. požadavku na soulad s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů uvedeným v platných Plánech odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. Podmínky 1) a 2) uvedené ve výrokové části závazného stanoviska byly stanoveny na základě povinnosti původce odpadů dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady, povinnosti předávat odpady do schválených zařízení, povinnosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, uvádět v souhrnné technické zprávě projektové dokumentace stavby druhy a množství odpadů a způsob jejich odstranění, tzn. určit druh koncového zařízení k nakládání s odpady. Podmínka č. 2 vychází též z povinností původců odpadů vést průběžnou evidenci odpadů, případně ohlašovat množství produkovaných odpadů podle ust. § 94 zákona o odpadech.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ust. § 149 odst. 7, 8 a 9 správního řádu.

Mgr. Martin Uhrinec
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží:

- DUIS, s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno (DS)

Na vědomí:

- MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor územního plánování

DUIS s.r.o.
Srbská 1546/21
612 00 Brno

Spis.zn.: S-MUTI 50741/2022
Č.j.: MUTI 52644/2022/OÚP/DA/KM

Vyřizuje: Ing. Alena Doležalová
Vyřizuje: Ing. Michaela Kudláčková
Tel: 549 439 765
E-mail: michaela.kudlackova@tisnov.cz

Tišnov, 21.12.2022

Počet listů: 2 Počet příloh: 1

ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr „**Tišnov – zkapacitnění sběrače a koncový úsek před ČOV**“,

který obsahuje:

výstavbu kanalizačního sběrače A přivádějící dešťové a splaškové vody z Tišnova na ČOV Březina a prodloužení výtlaku OV z obce Březina a obce Hradčany na pozemcích p. č. 886/1, 1903, 1914, 1915, 1913, 1932, 1931, 1930, 878, 877 a 876 v k. ú. Březina u Tišnova.

Druh a účel umísťované stavby:

Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů a provozních souborů:

- **SO 01 Sběrač A** – nahrazena bude část profilu DN800 a část DN600, která bude od stávající nefunkční odlehčovací komory OK4. Původní trasa koncového úseku sběrače A nebude dodržena a stoka bude nově uložena z druhé strany příjezdové obslužné komunikace k ČOV.
- **SO 02 Prodloužení výtlaku OV z obce Březina** - nově bude položeno PE potrubí, které bude začínat za objektem měření a končit bude v místě rozdělovacího objektu před LP na ČOV. Nové PE potrubí bude vtaženo do stávajícího nefunkčního potrubí DN800 a DN600 stávajícími nadzemními objekty (prefabrikované šachty, odlehčovací komora). Koncový úsek potrubí bude uložen v otevřeném výkopu v souběhu se Sběračem A a výtlakem OV z Hradčan.
- **SO 03 Prodloužení výtlaku OV z obce Hradčany** - Stávající potrubí bude nově podchyceno za měřením a nové potrubí bude uloženo v souběhu s novým sběračem A a potrubím výtlaku OV z Březiny.

Účelem je ochrana čistoty vody spolu se stokovým systémem města.

Závěry posouzení:

Záměr je přípustný po splnění podmínky:

Záměr bude umístěn (realizován) podle dokumentace přiložené k návrhu s názvem „Tišnov – zkapacitnění sběrače a koncový úsek před ČOV“, kterou předložila dne 08.12.2022 společnost DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, podle ověřené grafické přílohy: C.3 Katastrální situační výkres 1:500. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování obdržel dne 08.12.2022 žádost, kterou předložila společnost DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, o vydání závazného stanoviska k záměru „Tišnov – zkapacitnění sběrače a koncový úsek před ČOV“.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byly doloženy tyto podklady žadatelem:

- Dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí k záměru „Tišnov – zkapacitnění sběrače a koncový úsek před ČOV“, kterou vypracoval Ing. Havlů.

Při vydání závazného stanoviska vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů:

- Dokumentace pro příslušné rozhodnutí připojená k žádosti.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 4, která nabyla účinnosti dne 01.09.2021 (dále jen „PÚR“);
- Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (dále jen „ZÚR“), které byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje a nabýly účinnosti 31.10.2020;
- Územního plánu Březina, který nabyl účinnosti 20.06.2014 (dále jen „ÚP“);
- Územně analytických podkladů ORP Tišnov - 5. úplná aktualizace 2020.

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR nedotýká. Návrh územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) vymezuje regionální biokoridor (ozn. RBK 126), do kterého stavební záměr částečně zasahuje. Požadavek na využití tohoto území je ochrana před změnou ve využití území, která by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti. Zejména chránit území koridorů před zástavbou či změnami ve využití území, které by v budoucnosti znemožnily souvislé propojení biokoridoru, ačkoliv v současnosti územní předpoklady pro souvislé propojení existují. Lze konstatovat, že záměr není v rozporu s těmito požadavky a není v kolizi se záměry vymezenými v ZÚR.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s ÚP. Lze konstatovat, že požadavek na výstavbu kanalizačního sběrače A a prodloužení výtlačku OV respektuje platný územní plán Březina, ve kterém jsou pozemky p. č. 886/1, 1903, 1914, 1915, 1913, 1932, 1931, 1930, 878, 877 a 876 v k. ú. Březina u Tišnova zahrnuty do stabilizované plochy technické infrastruktury (ozn. TI), plochy přírodní (ozn. NP), plochy dopravní infrastruktury (ozn. D) a do plochy zemědělské (ozn. NZ). Hlavní využití plochy technické infrastruktury je pro vodohospodářské a energetické stavby a zařízení. V ostatních dotčených plochách je přípustné využití pro technickou infrastrukturu.

Předložený záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovenými v ÚP. Podmínky prostorového uspořádání nejsou záměrem dotčeny.

Orgán územního plánování posoudil předložený záměr také z hlediska relevantních cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona). Lze konstatovat, že předložený záměr je v souladu se stanovenými podmínkami pro provedení změn v území.

Platnost závazného stanoviska

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Ing. Alena Doležalová
vedoucí odboru územního plánování

Příloha:

- C.3 Katastrální situační výkres 1:500

Obdrží:

- DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno

Vypraveno dne: 6. 1. 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor stavebního řádu

Spis. zn.: S-MUTI/50742/2022/OSŘ/Mu

Č.j.: MUTI 6188/2023

Počet listů: 1 Počet příloh: 0

Vyřizuje : Petra Muselíková Vladíková

Tel.: 549 439 761

E-mail : petra.muselikova@tisnov.cz

Tišnov, 01.02.2023

SDĚLENÍ

K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Společnost DUIS s.r.o., IČO 47916311, Srbská 1546/21, Královo Pole, 612 00 Brno 12

(dále jen "žadatel") dne 08.12.2022 podala žádost o vydání závazného stanoviska pro potřeby podání žádosti společného povolení o umístění a povolení souboru staveb u vodoprávního úřadu OŽP MěÚ Tišnov, k záměru:

"Tišnov - zkapacitnění sběrače „A“ a koncový úsek před ČOV"

na pozemcích parc.č 886/1, 1903, 1914, 1915, 1913, 1932, 1931, 1930, 878, 877, 876, vše v k.ú. Březina u Tišnova (dále jen "záměr").

Stavba obsahuje:

Zkapacitnění koncového úseku sběrače A před ČOV Tišnov. – Březina, Brno-venkov kraj Jihomoravský, spočívající v návrhu větší dimenze přítokového potrubí před ČOV, z původního profilu stoky DN600 na DN800. Po realizaci nové kmenové stoky bude část stávajícího potrubí DN800 a DN600 využita jako trasa pro uložení nového potrubí výtlačku z obce Březina. Nově budou výtlačky OV z obcí Březina a Heroltice ukončeny až v areálu ČOV za dešťovou zdrží v rozdělovacím objektu před nátokem do lapáku písku.

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako dotčený orgán příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě posouzení předložené žádosti a jejích podkladů

s d ě l u j e,

že výše uvedený záměr neobsahuje stavby nebo stavební objekty, které by podléhaly umístění nebo povolení obecného stavebního úřadu a z tohoto důvodu nebude závazné stanovisko vydáno.

Petra Muselíková Vladíková v.r.
referentka Odboru stavebního řádu

Obdrží:

DUIS s.r.o., IDDS: ant2f6i

sídlo: Srbská č.p. 1546/21, Královo Pole, 612 00 Brno 12

na vědomí

Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1



DUIS s.r.o.
Srbská 1546/21
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-57091/2022/5203/Maj

VYŘIZUJE

Ing. Denisa Majerová

+420 541 637 299

majerovad@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

5.1.2023

Tišnov - zkapacitnění sběrače a koncový úsek před ČOV

k.ú. Březina u Tišnova; ORP Tišnov; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-01-1190-0-00

Charakteristika akce:

Dne 18.12.2022 nám byla předložena žádost o stanovisko k PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení předmětné stavby. Projekt vypracoval Ing. Havlů, DUIS s.r.o., Brno. Investorem stavby je SVaK Tišnovsko. Předmětem stavby je zkapacitnění koncového úseku sběrače A před ČOV Tišnov – Březina. Zkapacitnění sběrače A spočívá v návrhu větší dimenze přítokového potrubí před ČOV, z původního profilu stoky DN600 na DN800. Po realizaci nové kmenové stoky bude část stávajícího potrubí DN800 a DN600 využita jako trasa pro uložení nového potrubí výtlačku z obce Březina. Nově budou výtlačky OV z obcí Březina a Heroltice ukončeny až v areálu ČOV za dešťovou zdrží v rozdělovacím objektu před nátokem do lapáku písku. Stavba se nachází v záplavovém území VVT Svratka (rozliv Q₁₀₀). Správcem VVT Svratka je Povodí Moravy, s.p., provoz Brno.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0450 Svratka od toku Bobruvka (Loučka) po vzdutí nádrže Brno.

Stanovisko správce povodí a správce VVT Svratka:

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů souhlasíme s navrhovanou stavbou. Požadujeme:

Správci toku zůstane zachován přístup k významnému vodnímu toku Svratka z důvodu provádění údržby a oprav na toku nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku. Kanalizace a další sítě v pásmu šíře 10 m podél vodního toku budou chráněny na pojezd obvyklé techniky, používané při správě a údržbě toku o hmotnosti do 25 t.

Stavba se nachází v záplavovém území VVT Svratka. Povodí Moravy, s.p., nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou majiteli stavby vzniknout při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval a plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními §52 a §85 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti vlastníka stavby plní na rozestavěných stavbách stavebník.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude - li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

DUIS s.r.o.
Havlů Igor
Srbská 1546/21
61200 Brno

Kuřim, 9. 9. 2022

ENE/19 - 2022


Vyřizuje: Jaroslav Skoupý

Věc: Vyjádření k technické infrastruktuře – existence sítí

Vážení,

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k technické infrastruktuře – existence sítí, číslo žádosti 2022376675, Název akce: **Tišnov-zkapacitnění sběrače A-koncový úsek před ČOV** Vám sdělujeme, že v zájmové oblasti nemáme žádné inženýrské sítě.

S pozdravem



TOS KUŘIM
TOS KUŘIM – OS, a.s.
Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim
DIČ: CZ26231522

Jaroslav Skoupý
energetik
TOS KUŘIM – OS, a.s.
Blanenská 1321/47
KUŘIM 664 34



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

DUIS

Igor Igor Havlů
Srbská 21/21
61200 Brno

Třebíč 30.08.2022

EG.D, a.s.

Poskytování informací k sítím
Riegrova 348/78
674 01 Třebíč
www.egd.cz

Dana Hudečková
T +420-56860-4438
dana.hudeckova@egd.cz

Naše značka
D8626-26203330

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Investor stavby: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Název stavby: Tišnov - zkapacitnění sběrače A - koncový úsek
před ČOV
Místo stavby: KÚ Březina u Tišnova (614114), žadatelem
vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a je vyjádřením pro územní a stavební řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s.

Vyjádření má platnost do 30.08.2024.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Číslo žádosti: 26203330

DUIS s.r.o.
 Srbská 1546/21
 612 00 BRNO

Váš dopis č. j.:
 Číslo jednací: BV/6381/2022-Ke
 Vyřizuje: Ing. Kejvalová Eva
 Tel.: 545532246
 Datum: 3. 1. 2023

**Březina u Tišnova, p. č. 876,877,878,1930,1931,1932,1914,1915 — Tišnov -
 zkapacitnění sběrače a koncový úsek před ČOV**

Vyjádření pro společné územní a stavební řízení

Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Zpracovatel PD: DUIS s.r.o., Ing. Havlů

Zjednodušený popis PD

Předmětem PD je zkapacitnění koncového úseku sběrače A před ČOV, bude nově realizován úsek z litinového potrubí DN 800 v délce 253 m a stávající stoka z betonu DN 600 bude využita ke vtažení nového výtlačku z Březiny. Součástí návrhu je nové samostatné napojení stávajících výtlačků OV z obcí Březina a Hradčany přímo do areálu ČOV tak, aby se splaškové OV nenapojovaly do sběrače s jednotnou kanalizací a při dešťových událostech nedocházelo k jejich ředění a odlehčování.

Výtlak z Březiny B z potrubí PE100 RC SDR 11 125x11,4 délky 251,51 m bude začínat za měřicím objektem, potrubí bude vtaženo do stávajícího betonového sběrače a meziprostor bude zafoukán, koncový úsek povede v otevřeném výkopu v souběhu s výtlakem od Hradčan: H z potrubí PE100 RC SDR 11 110x10 délky 47,11 m.

Navržený zkapacitněný úsek sběrače A: trubky a tvarovky pro gravitační i tlakovou kanalizaci se zesílenou vnější ochranou s jednokomorovým nebo dvoukomorovým hrdlem DN 800. Lomy budou tvořeny koleny se zámkovým spojem na obě strany.

Na sběrači budou dvě nové monolitické šachty, jedna uzavírací s hradítkem pro možnost uzavření úseku před ČOV z provozních důvodů. Druhá šachta revizní s osazenou litinovou tvarovkou T 800/800 – pro možnost čištění.

Stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (VAS):

Souhlasíme s navrženým zkapacitněním kanalizačního sběrače i se souvisejícím přeložením výtlačků OV dle předložené PD, požadujeme dodržet následující podmínky:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
 Divize Brno-venkov
 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
 Bankovní spojení: 3201641/0100
 sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
 Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
 vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

1. Před zahájením stavby požadujeme k odsouhlasení další stupeň projektové dokumentace – realizační projekt a pro vybraného zhotovitele si vyhrazujeme povinnost předložit k odsouhlasení návrh materiálové knihy (soupis všech navržených materiálů).
2. Před vlastní realizací stavby musí zvolené materiály pro kanalizaci splňovat platné, aktuální technické standardy VAS.
3. Realizace musí probíhat v časové koordinaci se samostatně povolenou stavbou rekonstrukce ČOV.
4. Před zahájením stavebních prací musí být námi provozované stávající vodovodní či kanalizační potrubí vytyčeno, viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací. Před zahájením výkopových prací dohodněte telefonicky vytyčení s příslušným provozním střediskem VAS.
5. Vedení trasy kanalizace ve vztahu k ostatním technickým sítím musí vyhovovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí pověřené pracovníky VAS (Ing. Chalabala – tel. 724 219 645, p. Votroubek – tel. 724 219 751) informovat o zahájení stavby – předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvát naši divizi ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit (např. tlakové zkoušky, komplexní zkoušky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem – spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu nutného pro zahájení kolaudačního řízení.
7. Veškeré manipulace na stávající kanalizační síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci příslušného provozního střediska VAS. Zejména se jedná o přepojování nových úseků potrubí na stávající potrubí.
8. Ochranné pásmo (OP) navrhované kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností 2,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup k sítím nebo ohrožující jejich technický stav. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky nebo terénní úpravy.
9. U navržených šachet požadujeme osadit k poklopu vytyčovací sloupek hnědo-bílé barvy s min. výškou 1,5 m nad poklop.
10. Požadavek na identifikaci potrubí:
 - Na potrubí je třeba uložit vytyčovací kabel CYKY 2x2,5 mm.
 - Před kolaudací je nutné provést kontrolu funkčnosti identifikačního kabelu pracovníkem VAS (p. Svoboda – tel. 724 030 063) pomocí lokátoru podzemních inženýrských sítí a při použití frekvence 1 a 10 kHz ($\pm 10\%$). O této kontrole je třeba ke kolaudaci doložit protokol s uvedeným výrobcem, typem a výrobním číslem lokátoru, který byl použit.
 - Mimo identifikační vodič požadujeme každý lomový bod na trase, každé křížení s hlavní cizí sítí, každé odbočení bez šoupěte a po max. vzdálenosti 50 m označit osazením markerů (hnědý 145,7 kHz, typ SebaMarker SM 2500) pro možnost vytyčení trasy potrubí pomocí multifunkčního lokátoru markerů. Markery musí být geodeticky zaměřeny s patřičným popisem funkce (křížení s plynovodem, změna materiálu, změna dimenze apod.) a toto zaměření předáno jako součást zaměření kanalizace při kolaudaci. Počet a polohu markerů je třeba před kolaudací zkontrolovat lokátorem

markerů. O kontrole je pro potřeby kolaudace třeba doložit protokol s uvedeným výrobcem, typem a výrobním číslem lokátoru, který byl použit.

11. Ke kolaudaci stavby musí být předloženy tyto dokumenty:

- zkouška vodotěsnosti – v celé délce předávané stavby včetně zkoušek vodotěsnosti všech šachet
- u výtlačků – tlaková zkouška
- kamerová prohlídka stoky – v celé délce, zaměřená na provedení stoky včetně odboček, provedení kanalizačních přípojek, kontrolu spádu mezi šachtami, provedení spojů
- geodetické zaměření stavby (včetně všech objektů).

Před kontrolní prohlídkou kamerou musí být stoka vyčištěná (proplach tlakovým vozem).

Kontakt na příslušné provozní středisko VAS:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov

Provozní středisko Tišnov


Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov

Tel.: 549 410 203, email: tisnov@vasbv.cz

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Brno - venkov


Ing. Eva Kéjvalová
vedoucí technického útvaru

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.**

(„Vyjádření“)

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.**

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 859536/22

Číslo žádosti: 0122 129 345 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Tišnov - zkapacitnění sběrače A - koncový úsek před ČOV	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	DUIS	
Stavebník	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, Tišnov, 66601	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Březina
	Kat. území / č. parcely	Březina u Tišnova
Platnost Vyjádření	9. 12. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Při souběhu kanalizace s trasou SEK musí být dodržena min. vzdálenost 0,5 m od SEK. V místě křížení musí být dodržena min. vzdálenost 0,2 m od nechráněných SEK a 0,1 m od SEK uložených v chráničkách. Kanalizační a revizní šachty musí být umístěny min. 0,5 m od trasy SEK. ; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

Číslo jednací: 859536/22

Číslo žádosti: 0122 129 345

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SFK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 9. 12. 2022.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Markus, tel.: 602 538 503, e-mail: pavel.markus@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 9. 12. 2022 pod č.j. 859536/22;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozšiřovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 859536/22

Číslo žádosti: 0122 129 345

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolišeňská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz



Číslo jednací: 859536/22

Číslo žádosti: 0122 129 345

STRATEL

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: unicab@unicab.cz



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

DUIS s.r.o.
Igor Havlů
Srbská 1546/21
61200 Brno

Naše značka: **E44347/22**

V Praze dne: **30.8.2022**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Tišnov-zkapacitnění sběrače A-koncový úsek před ČOV

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:

<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E44347/22**
Název stavby /akce: **Tišnov-zkapacitnění sběrače A-koncový úsek před ČOV**
Datum podání žádosti: **30.8.2022**
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítě**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **DUIS s.r.o.**
IČ: **47916311**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Igor Havlů**
Adresa: **Srbská 1546/21**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **61200**
Stát:
E-mail: **havlu@duis.cz**
Telefonní číslo: **+420605772974**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **havlu@duis.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-609760.73 -1145034.65,-609657.55 -1144969.82,-609620.51 -1145025.39,-609666.81 -1145155.03,-609721.05 -1145348.18,-609781.9 -1145349.5,-609754.12 -1145172.23,-609760.73 -1145034.65))



DUIS s.r.o.
Igor Havlů
Srbská 1546/21
612 00 Brno

V Praze, 30.8.2022

Naše zn.: **MW9910206654462771**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Tišnov-zkapacitnění sběrače A-koncový úsek před ČOV"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **30.8.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847

E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com



Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_MW9910206654462771.pdf



OPEC HRADČANY

Tišnovská 131, 666 03 Hradčany, IČ: 00362875
Tel. +420 549 415 398, e-mail: starosta@hradcanyutisnova.cz

vyřizuje: Ludmila Špačková

10.1.2023

DUIS s r.o.,
Srbská 1546/21
612 00 Brno

Věc: Žádost o závazné stanovisko k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení k akci: „Tišnov – zkapacitnění sběrače a koncový úsek před ČOV“.

Obec Hradčany, zastoupená starostkou obce Ludmilou Špačkovou, na základě předložené žádosti a projektové dokumentace, vydává souhlasné stanovisko k akci: „Tišnov – zkapacitnění sběrače a koncový úsek před ČOV“.

Stanovisko je určeno k vydání územního řízení a stavebního povolení

Ludmila Špačková,
starostka obce Hradčany

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 73534/2022/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 63333/2022

Vyřizuje: Ivana Klimešová
Telefon: 545 113 061
Email: ivana.klimesova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

DUIS s.r.o.

Srbská 1546/21

612 00 BRNO

ID datové schránky: ant2f6i

V Brně dne 3. ledna 2023

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO K ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ –
„TIŠNOV – ZKAPACITNĚNÍ SBĚRAČE A – KONCOVÝ ÚSEK PŘED ČOV“,
PARC. Č. 886/1, 1903, 1914, 1915, 1913, 1932, 1931, 1930, 878, 877, 876,
K. Ú. BŘEZINA U TIŠNOVA, BŘEZINA**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení, podané dne 8. 12. 2022 společností DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, zplnomocněnou stavebníkem stavby, kterým je Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, (dále jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním stavby a s provedením stavby „TIŠNOV – ZKAPACITNĚNÍ SBĚRAČE A – KONCOVÝ ÚSEK PŘED ČOV“, která bude umístěna na pozemcích parc. č. 886/1, 1903, 1914, 1915, 1913, 1932, 1931, 1930, 878, 877, 876, k. ú. Březina u Tišnova, obec Březina,

souhlasí.

Odůvodnění

Předložená dokumentace, kterou zpracovala společnost DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, ze září 2022, řeší zkapacitnění koncového úseku sběrače A před ČOV Tišnov – Březina na pozemcích parc. č. 886/1, 1903, 1914, 1915, 1913, 1932, 1931, 1930, 878, 877, 876 v k. ú. Březina u Tišnova, obec Březina.

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

SO 01 Sběrač A

SO 02 Prodloužení výtlačku OV z obce Březina

SO 03 Prodloužení výtlačku OV z obce Hradčany

Zkapacitnění sběrače A spočívá v návrhu větší dimenze přítokového potrubí před ČOV z původního profilu stoky DN600 na DN800. Po realizaci nové kmenové stoky bude část stávajícího potrubí DN 800 a DN 600 využita jako trasa pro uložení nového potrubí výtlačku z obce Březina. Nově budou výtlačky OV z obcí Březina a Heroltice ukončeny až v areálu ČOV za dešťovou zdrží v rozdělovacím objektu před nátokem do lapáku písku.

Kmenová stoka A

Nahrazena bude část profilu DN 800 a část DN 600, která vede od stávající nefunkční odlehčovací komory OK4. Původní trasa koncového úseku sběrače A nebude dodržena, stoka bude nově uložena na druhé straně příjezdové obslužné komunikace k ČOV. Potrubí z litiny DN 800 bude provedeno v délce 253,00 m. Po realizaci nové stoky bude stávající potrubí zafoukáno popílkovou směsí, stávající nadzemní objekty budou ubourány.

Prodloužení výtoku OV z obce Březina

Nově bude položeno PE potrubí, které bude začínat za objektem měření (indukční průtokoměr) a bude končit v místě rozdělovacího objektu před lapákem písku na ČOV. Nové PE potrubí bude vtaženo do stávajícího nefunkčního potrubí DN 800 a DN 600 stávajícími nadzemními objekty (prefabrikované šachty, odlehčovací komora). Potrubí PE 100 RC SDR 11 125 x 11,4 bude provedeno v délce 251,51 m.

Prodloužení výtoku OV z obce Hradčany

Nové potrubí bude uloženo v souběhu s novým sběračem A a potrubím výtoku OV z Březiny. Potrubí PE 100 RC SDR 11 110 x 10 bude provedeno v délce 47,11 m.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti v rozporu s právními předpisy na ochranu veřejného zdraví, mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko pro územní a stavební řízení předmětné stavby.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno-venkov

Rozdělovník:

1. DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 BRNO, ID datové schránky: ant2f6i
2. KHS JmK – spis

O B E C N Í Ú Ř A D B Ř E Z I N A

Březina č.p. 20, 666 01 Tišnov
okr. Brno - venkov
tel: 549 418 627
IČO 00 36 28 83
e-mail: obec@brezina-tisnovsko.cz
www.brezina-tisnovsko.cz
datová schránka: sqxazz3

DUIS s.r.o.
Ing. Igor Havlů
Srbská 1546/21
612 00 BRNO

Vyřizuje/ linka: / 549 418 627
V Březině, dne: 1.2.2023

Věc: Žádost o Závazné stanovisko k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení k akci „TIŠNOV – ZKAPACITNĚNÍ SBĚRAČE A KONCOVÝ ÚSEK PŘED ČOV“

Na zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaném dne 25.1.2023, jsme projednali Vaši Žádost o Závazné stanovisko k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení k akci „TIŠNOV – ZKAPACITNĚNÍ SBĚRAČE A KONCOVÝ ÚSEK PŘED ČOV“ a rozhodli, že se stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME.

S pozdravem

Hana Obršlíková
starostka obce Březina



