

Vyřizuje: Jindrová
Tel.: 495 402 671
e-mail: jindrova@tshk.cz
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447



Naše značka:125023

v Hradci Králové dne: 12. 2. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125023 s názvem:

„ZŠ SNP – oprava střechy přízemní části pavilonu tělocvičny a přilehlého spojovacího krčku“

1. Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52)
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Zástupce: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové, č. ú.: 636270217/0100
Tel. 495 402 640
Kontaktní osoba, telefon, e-mail: Václav Lédl, DiS., 731 131 201, ledl@tshk.cz
Bc. Petr Macák, MBA, 603 560 164, macak@tshk.cz

(dále jen „TSHK“)

2. Úplné znění dotazu potenciálního účastníka ze dne 11. 2. 2025:

Dobrý den,

Naše společnost by se ráda zúčastnila výběrového řízení s názvem „ZŠ SNP – oprava střechy přízemní části pavilonu tělocvičny a přilehlého spojovacího krčku“. Tímto Vás prosím o objasnění zadávací dokumentace.

1. Žádám o objasnění položek – doplnění tepelné izolace. V přílohách jsem nenalezla stávající skladbu. Bude se doplňovat EPS nebo nějaká minerální vata? V jaké síle materiálu? Jde především o lokální vlhkost kolem vtoků, nebo plošné defekty folie? Existuje např. sonda, z které by bylo možno vycházet?

2. Ve výzvě je uvedeno:

- demontáž a zpětná montáž hromosvodu

Ve VV jsou však položky jednotlivě rozepsány + požadavek na revizi systému.

Z našich zkušeností víme, že opětovné použití drátu a revize bývá problém.

Je zadání myšleno tak, že problematické položky mají být nahrazeny novými?

3. Odpověď zadavatele:

Ad 1.

K vyspravení podkladu prosím kalkulujte desku EPS v tl. 120 mm (druhá vrstva izolantu) v potřebné pevnosti, včetně montážní pěny. Plocha je určena procentuálně z celkové plochy.

Pro lepší srozumitelnost zadavatel vydává nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém jsou předmětné položky (č. 18, č. 28) přesněji specifikovány.

Ad 2.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je vypsán se zachováním hromosvodového lana, s rozpojením a spojením spojovacích prvků lan nutných pro dočasné lokální přemístění při provádění díla.

4. Další podmínky a informace:

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/81224c9c-c945-4bf7-9064-05a5b36ab6ee>.

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: **do 27. 2. 2025 do 8,00 hodin.**

5. Seznam příloh vysvětlení zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 – nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ