

Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice
Investor: Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice
Místo stavby: Masarykovo nám., č.p. 680, 763 12 Vizovice
Druh dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Akce:

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

IO 09 Přeložka přípojky vodovodu

c) TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Zpracovatel: IPR spol. s r.o.
Vedoucí projekce: Ing. Libor Holub
Vypracoval: Ing. Milena Hrtáňová

tel. 777281852
tel. 737578470

libor.holub@ipr.cz
milena.hrtanova@ipr.cz

Vsetín, říjen 2024

IPR spol. s r.o. investice – projekty – realizace, Ohrada 2051, 755 01 Vsetín

Objednatel: **Město Vizovice**

Tel.: 571 431 936

e-mail: ipr@ipr.cz

Název : Rekonstrukce a přístavba domu č.p. 680 Objekt : IO 09 Přeložka přípojky vodovodu		Číslo zakázky : 1415/2023/IPR Číslo dokumentu: IO09.c		
Pol.	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
1.	Vodovodní potrubí PE 100 RC 40x3,7 SDR11		m	21
2.	Navrtávací pas pro litinové potrubí DN 100 se závitovým výstupem 6/4", tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou		ks	1
3.	Kombinované navrtávací ISO - šoupátko DN 1" z POM, s vnějším závitem 2" pro našroubování do navrtávacího pasu s přípojovacím závitem 1 1/2" pro ISO tvarovku, pro napojení PE - potrubí Ø 40		ks	1
4.	Napojovací tvarovka ISO z POM vnitřní závit 1 1/2", nástrčná tvarovka pro PE potrubí do PN16, Ø 40 mm (k pol.č. 3)		ks	1
5.	Zemní souprava teleskopická pro šoupátka 3/4"-2", (1,3-1,8m)		ks	1
6.	Uliční poklop tuhý z litiny pro armatury domovní přípojky, provedení lehké		ks	1
7.	Přechod s vnějším závitem 40 x 5/4" - mosaz pro PE		ks	1
8.	Signalizační vodič Cu - 2,5 mm ²		m	22
9.	Plastová výstražná fólie bílé barvy		m	17
10.	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 63		m	21
11.	Proplach, desinfekce potrubí		m	21
12.	Rozbor pitné vody dle vyhlášky č.252/2004		ks	1
13.	Tabulka orientační 105 x 100 mm pro označení polohy vodovodní přípojky včetně znaků		ks	1
14.	Kulový uzávěr voda - 5/4", páka, PN 10 (HUV)		ks	1
15.	Chráníčka PE 110 x 4,2 černá		m	5
16.	Demontáž zemní soupravy pro šoupátko, včetně uličního poklopu		ks	1
17.	Zaslepení šoupátka (DN 25) navrtávacího pásu		ks	1
18.	Demontáž vodovodní přípojky potrubí z PE 32		m	15
19.	Vypouštění vody z vodovodní přípojky		hod	1
20.	Napuštění a odkalení vodovodní přípojky		hod	1
21.	Betonový zajišťovací blok pro osazení šoupátek, prostý beton C12/15 – 0,4x0,4x0,4 m		ks	1