

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS VNĚJŠÍCH ŽALUZII

v.č. 22

Před výrobou prvků je nutno zaměřit na stavbě skutečné rozměry otvorů.

VÝROBA A MONTÁŽ ŽALUZII MUSÍ BÝT VE SHODĚ S POŽADAVKY VÝROBCE OKEN. SHODA NA TECHNICKÉM ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT POTVRZENA PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKEN I ŽALUZII, MUSÍ BÝT OZNÁMENA STAVEBNÍMU DOZORU A BUDE O TOM POŘIZEN ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU.

OZNAČENÍ	TYP OKNA	ROZMĚR ŽALUZIE /mm/	POPIS ŽALUZIE	BARVA	KUSY			POZNÁMKA
					1.NP	2.NP	CELKEM	
01/VZ	DŘEVĚNÉ OKNO 1500 x 1600 mm. VELIKOST VNĚJŠÍ ŽALUZIE UPRAVENA PO DOHODĚ S DODAVATELEM OKEN.	1500xcca1810	ŽALUZIE JSOU NAVRŽENY PRO OSAZENÍ DO SYSTÉMOVÉHO NOSNÉHO PŘEKladu DĚLENÉHO SEGMENTY A S PONECHANÝM PROSTOREM PRO ELEKTRICKY OVLÁDANOU ŽALUZII. ŽALUZIE JSOU NAVRŽENY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU VÁLCOVANÉHO DO TVARU PÍSMENE "Z", ŠÍŘKA LAMEL 90 mm, NA BOČNÍ STRANĚ PROFILU S HÁČKEM UMOŽŇUJÍCÍ NÍZKÝ NÁBAL LAMEL VE VYTAŽENÉM STAVU. BOČNÍ VEDENÍ VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH.	STŘÍBRNÁ BUDE VZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO PŘED VÝROBOU	2	2	4	ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ VYPÍNAČE
02/VZ	DŘEVĚNÉ OKNO 3000 x 1600 mm. VELIKOST VNĚJŠÍ ŽALUZIE UPRAVENA PO DOHODĚ S DODAVATELEM OKEN.	3000xcca1810	ŽALUZIE JSOU NAVRŽENY PRO OSAZENÍ DO SYSTÉMOVÉHO NOSNÉHO PŘEKladu DĚLENÉHO SEGMENTY A S PONECHANÝM PROSTOREM PRO ELEKTRICKY OVLÁDANOU ŽALUZII. ŽALUZIE JSOU NAVRŽENY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU VÁLCOVANÉHO DO TVARU PÍSMENE "Z", ŠÍŘKA LAMEL 90 mm, NA BOČNÍ STRANĚ PROFILU S HÁČKEM UMOŽŇUJÍCÍ NÍZKÝ NÁBAL LAMEL VE VYTAŽENÉM STAVU. BOČNÍ VEDENÍ VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH.	STŘÍBRNÁ BUDE VZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO PŘED VÝROBOU	2	2	4	ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ VYPÍNAČE

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU č.p. 680

z.č. 1415/2023/IPR

SO01 BUDOVA Č.P. 680

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS VNĚJŠÍCH ŽALUZII

v.č. 22

Před výrobou prvků je nutno zaměřit na stavbě skutečné rozměry otvorů.

VÝROBA A MONTÁŽ ŽALUZII MUSÍ BÝT VE SHODĚ S POŽADAVKY VÝROBCE OKEN. SHODA NA TECHNICKÉM ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT POTVRZENA PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKEN I ŽALUZII, MUSÍ BÝT OZNÁMENA STAVEBNÍMU DOZORU A BUDE O TOM POŘIZEN ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU.

OZNAČENÍ	TYP OKNA	ROZMĚR ŽALUZIE /mm/	POPIS ŽALUZIE	BARVA	KUSY			POZNÁMKA
					1.NP	2.NP	CELKEM	
03/VZ	DŘEVĚNÉ OKNO 2250x1500 mm. VELIKOST VNĚJŠÍ ŽALUZIE UPRAVENA PO DOHODĚ S DODAVATELEM OKEN.	2250xcca1700	ŽALUZIE JSOU NAVRŽENY PRO OSAZENÍ DO PODOMÍTKOVÉ SCHRÁNKY. SCHRÁNKA BUDE OSAZENA V RÁMCI ZATEPLENÍ ODVODOVÉ KONSTRUKCE IZOLANTEM ZE ŠEDÉHO EPS TLOUŠŤKY 200 mm, NAD ÚROVNÍ NADPRAŽÍ OKNA. SCHRÁNKA JE NAVRŽENA S IZOLANTEM TL. 60 mm U STÁVAJÍCÍ FASÁDY. PROVEDENÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ŽALUZIE S LAMELAMI Z HLINÍKOVÉHO PLECHU VÁLCOVANÉHO DO TVARU PÍSMENE "Z", ŠÍŘKA LAMEL 90 mm, NA BOČNÍ STRANĚ PROFILU S HÁČKEM UMOŽŇUJÍCÍ NÍZKÝ NÁBAL LAMEL VE VYTAŽENÉM STAVU. BOČNÍ VEDENÍ VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH.	STŘÍBRNÁ BUDE VZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO PŘED VÝROBOU	1	1	2	ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ VYPÍNAČE
04/VZ	DŘEVĚNÉ OKNO 1000x1600 mm. VELIKOST VNĚJŠÍ ŽALUZIE UPRAVENA PO DOHODĚ S DODAVATELEM OKEN.	1000xcca1800	ŽALUZIE JSOU NAVRŽENY PRO OSAZENÍ DO PODOMÍTKOVÉ SCHRÁNKY. SCHRÁNKA BUDE OSAZENA V RÁMCI ZATEPLENÍ ODVODOVÉ KONSTRUKCE IZOLANTEM ZE ŠEDÉHO EPS TLOUŠŤKY 200 mm, NAD ÚROVNÍ NADPRAŽÍ OKNA. SCHRÁNKA JE NAVRŽENA S IZOLANTEM TL. 60 mm U STÁVAJÍCÍ FASÁDY. PROVEDENÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ŽALUZIE S LAMELAMI Z HLINÍKOVÉHO PLECHU VÁLCOVANÉHO DO TVARU PÍSMENE "Z", ŠÍŘKA LAMEL 90 mm, NA BOČNÍ STRANĚ PROFILU S HÁČKEM UMOŽŇUJÍCÍ NÍZKÝ NÁBAL LAMEL VE VYTAŽENÉM STAVU. BOČNÍ VEDENÍ VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH.	STŘÍBRNÁ BUDE VZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO PŘED VÝROBOU	2	2	4	ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ VYPÍNAČE