TABULKA ZAŘÍZENÍ, VENTILÁTORŮ, ELEKTRICKÝCH A TOPNÝCH VÝKONŮ

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

zařízení							ventilátor			elektřina						KLM							nápájení / ovl.
Zař. číslo	název zařízení	přívod odvod	typ zařízení	umístění		číslo pozice	množství vzduchu	externí tlak	ks	elektrický příkon	topný výkon elektrický	celkový elektrický příkon	provozní proud	doporučená pojistka	napětí/ frekvence	topný výkon	chlad. Výkon	připojení kapalina	připojení plyn	Odvod kondenzátu	Hmotnost	Hluk do okolí	způsob
				podlaží	č.m.		(m3/h)	(Pa)		(kW)	(kW)	(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	(kW)	(kPa)	(DN)	(m3/h)	(A/N)	(kg)	(dBA)	
K1	Klimatizace jídelny (m.č.106) a relax místnosti (m.č.206) **POUZE PŘÍPRAVA**	cirk.	Venkovní kond. jednotka	exteriér	-	K1.01			1	2,50		2,50	11,00		230/50	5,6	5,3	2x6,35	2x9,52		32,0		Si / Autonomní MaR
		cirk.	Vnitřní nástěnná jednotka	1.NP 2.NP	106 206	K1.02			2							3,0	2,7	6,35	9,52	ANO	9,5		
	Požadavky na profese	*MaR*	*Bez požadavku.*																				
		Elektro	*Jištěný silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.*																				
		ÚT	*Bez požadavku.*																				
		ZTI	*Bez požadavku.*																				
		Stavba	*Zhotovení veškerých prostupů pro KLM potrubí a jejich následné zapravení.* *Příprava konstrukce pod venkovní kondenzační jednotku.*																				
K2	Klimatizace herny, ložnice (m.č.110 a m.č.209) **POUZE PŘÍPRAVA**	cirk.	Venkovní kond. jednotka	exteriér	-	K2.01			1	2,90		2,90	12,90		230/50	6,5	6,1	3x6,35	3x9,52		47,5		Si / Autonomní MaR
		cirk.	Vnitřní nástěnná jednotka	1.NP 2.NP	110 209	K2.02			2							3,8	3,5	6,35	9,52	ANO	9,5		
	Požadavky na profese	*MaR*	*Bez požadavku.*																				
		Elektro	*Jištěný silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.*																				
		ÚT	*Bez požadavku.*																				
		ZTI	*Odvod kondenzátu od vnitřních nástěnných jednotek.*																				
		Stavba	*Zhotovení veškerých prostupů pro KLM potrubí a jejich následné zapravení.* *Příprava konstrukce pod venkovní kondenzační jednotku.*																				