

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

zařízení						ventilátor			elektřina								napájení / ovl.	
Zař. číslo	název zařízení	přívod odvod	typ zařízení	umístění		číslo pozice	množství vzduchu	externí tlak	ks	elektrický příkon	topný výkon elektrický	celkový elektrický příkon	provozní proud	doporučená pojistka	napětí/ frekvence	Hmotnost	Hluk do okolí	způsob
				podlaží	č.m.		(m3/h)	(Pa)		(kW)	(kW)	(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	(kg)	(dBA)	
1	Větrání jídelny m.č.106	přívod	VZT jednotka	1.NP	106	1.01	390	175	1	0,17	1,67	2,01		13	230/50	85	50	Si / Autonomní MaR
		odvod					390	175		0,17								
	Požadavky na profese	MaR	Bez požadavku, jednotka je vybavena vlastním systémem měření a regulace															
		Elektro	Zajistit silový přívod k VZT jednotce, ukončený dvojzásuvkou poblíž instaslované VZT jednotky (napájení VZT jednotka a spínacího modulu). Zajistit napájení čidla CO2 z desky VZT jednotky 24V. Zajistit prokabelování čidla CO2 se VZT jednotkou.															
		ÚT	Bez požadavku.															
		ZTI	Bez požadavku.															
		Stavba	Zhotovení veškerých prostupů pro VZT a jejich následné zapravení. Zajistit stěhovací trasu pro dopravu jednotky na místo instalace.															
2	Větrání herny a ložnice m.č.110	přívod	VZT jednotka	1.NP	111	2.01	390	175	1	0,17	1,67	2,01		13	230/50	85	50	Si / Autonomní MaR
		odvod					390	175		0,17								
	Požadavky na profese	MaR	Bez požadavku, jednotka je vybavena vlastním systémem měření a regulace															
		Elektro	Zajistit silový přívod k VZT jednotce, ukončený dvojzásuvkou poblíž instaslované VZT jednotky (napájení VZT jednotka a spínacího modulu). Zajistit napájení čidla CO2 z desky VZT jednotky 24V. Zajistit napájení hlásiče kouře 24V. Zajistit prokabelování čidla CO2 se VZT jednotkou. Zajistit prokabelování hlásiče kouře se VZT jednotkou.															
		ÚT	Bez požadavku.															
		ZTI	Bez požadavku.															
		Stavba	Zhotovení veškerých prostupů pro VZT a jejich následné zapravení. Zajistit stěhovací trasu pro dopravu jednotky na místo instalace.															
3	Větrání relax místnosti m.č.206	přívod	VZT jednotka	2.NP	206	3.01	220	175	1	0,081	1,00	1,16		10,0	230/50	56	43	Si / Autonomní MaR
		odvod					220	175		0,081								
	Požadavky na profese	MaR	Bez požadavku, jednotka je vybavena vlastním systémem měření a regulace															
		Elektro	Zajistit silový přívod k VZT jednotce, ukončený dvojzásuvkou poblíž instaslované VZT jednotky (napájení VZT jednotka a spínacího modulu). Zajistit napájení čidla CO2 z desky VZT jednotky 24V. Zajistit napájení hlásiče kouře 24V. Zajistit prokabelování čidla CO2 se VZT jednotkou. Zajistit prokabelování hlásiče kouře se VZT jednotkou.															
		ÚT	Bez požadavku.															
		ZTI	Bez požadavku.															
		Stavba	Zhotovení veškerých prostupů pro VZT a jejich následné zapravení. Zajistit stěhovací trasu pro dopravu jednotky na místo instalace.															

Zař. číslo	název zařízení	přívod odvod	typ zařízení	umístění		číslo pozice	množství vzduchu	externí tlak	ks	elektrický příkon	topný výkon elektrický	celkový elektrický příkon	provozní proud	doporučená pojistka	napětí/ frekvence	Hmotnost	Hluk do okolí	způsob
				podlaží	č.m.		(m3/h)	(Pa)		(kW)	(kW)	(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	(kg)	(dBA)	
4	Větrání hery a ložnice m.č.209	přívod	VZT jednotka	2.NP	210	4.01	390	175	1	0,17	1,67	2,01		13	230/50	85	50	Si / Autonomní MaR
	odvod	390					175	0,17										
	Požadavky na profese	MaR	Bez požadavku, jednotka je vybavena vlastním systémem měření a regulace															
		Elektro	Zajistit silový přívod k VZT jednotce, ukončený dvojzásuvkou poblíž instalované VZT jednotky (napájení VZT jednotka a spínacího modulu). Zajistit napájení čidla CO2 z desky VZT jednotky 24V. Zajistit napájení hlásiče kouře 24V. Zajistit prokabelování čidla CO2 se VZT jednotkou. Zajistit prokabelování hlásiče kouře se VZT jednotkou.															
		ÚT	Bez požadavku.															
		ZTI	Bez požadavku.															
		Stavba	Zhotovení veškerých prostupů pro VZT a jejich následné zapravení. Zajistit stěhovací trasu pro dopravu jednotky na místo instalace.															
5	Větrání úklidové místnosti m.č.109	odvod	axiální ventilátor	1.NP	109	5.01	50	24	1	0,008					230/50	0,57	38	Si / ventilátor vč.doběhu
6	Větrání úklidové místnosti m.č.204	odvod	axiální ventilátor	2.NP	204	6.01	50	24	1	0,008					230/50	0,57	38	Si / ventilátor vč.doběhu
	Požadavky na profese	MaR	Bez požadavku.															
		Elektro	Zajistit silový přívod k ventilátorům, ventilátory jsou vybaveny doběhem. Zajistit ovládání ventilátorů dle požadavků investora.															
		ÚT	Bez požadavku.															
		ZTI	Bez požadavku.															
		Stavba	Zhotovení veškerých prostupů pro VZT a jejich následné zapravení. Dodávka a montáž dveřní mřížky. Dodávka a montáž stěnové požární mřížky.															