


DETAIL ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV



LEGENDA :

— . . . —	ROZVOD STUDENÉ VODY
— . . . —	ROZVOD TEPLÉ VODY
— . . . —	ROZVOD CÍRKULACE
OV	NEPŘÍMOTOPNÝ, VYSOCE VÝKONNÝ SMALTOVANÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY OBJEMU MIN.300 l, S VÝMĚNÍKEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
EN	EXPANZNÍ NÁDOBA PRO PITNOU VODU
	CÍRKULAČNÍ ČERPADLO 1x230 V, 50 Hz, S ČASOVÝM SPÍNAČEM
	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ – VODA
	VENTIL ZPĚTNÝ PRUŽINOVÝ PRO VERTIKÁLNÍ I HORIZONTÁLNÍ POLOHU
	FILTR ZÁVITOVÝ – VODA S NEREZ SÍTKEM
	UZÁVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL
	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ 1/2" – VODA
	TLAKOMĚŘ 0–10 bar

VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUCÍ PROJEKCE	ZHOTOVITEL spol. s r.o. investice–projekty–realizace Ohrada 2051, 755 01 Vsetín Czech Republic tel: 571 431 936	
ING. MILENA HRTÁŇOVÁ	ING. MILENA HRTÁŇOVÁ	Ing. LIBOR HOLUB		
OBJEDNATEL: MĚSTO VIZOVICE		MÍSTO STAVBY: MASARYKOVO NÁM. 1007, VIZOVICE		
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680			ZAKÁZKA	1415/2023/IPR
OBJEKT: S001 BUDOVA Č.P.680			STUPEŇ DOK.	DPS
PROFESE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			DATUM	ŘÍJEN 2024
DRUH: D.1.4e Zdravotně technické instalace			ARCHÍV	FORMÁT
NÁZEV VÝKRESU: SCHEMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VODY			1415_DPS_S001_D14e_b_06	1 x A4
			MĚŘITKO	STAVEBNÍ OBJEKT
			--	S001
				Č. VÝKRESU
				08