



LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN 12464-1					
Číslo míst.	Název místnosti	Plocha m²	Elektrické prostředí	Em (lx)	Referenční číslo míst.
101	CHODBA	7,33	-	100	28
102	SAJNA	12,62	-	200	25
104	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,88	-	200	25
105	KUCHYŇ	7,01	-	500	22
106	JÍDELNA	36,8	-	500	22
108	VSTUP, SCHODIŠTĚ	11,91	-	100	28
109	OKLADOVÁ MÍSTNOST	2,17	-	-	-
110	HERNA, LOŽNICE	52,69	-	500	22
111	WC, UMÝVÁRNA	17,57	AD1	200	25

Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA 4 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální.

Legenda

- Vedení světelné : CYKY-J (O) 3x1,5
 - Vedení k ventilátorům s doběhem : CYKY-O 4x1,5
 - Vedení k čidlům pohybu : CYKY-O 4x1,5
 - Vedení ovládací : CYKY-O 3x1,5 (tlačítka k VZT)
 - Vedení napájecí : CYKY-J 3x1,5 - k VZT jednotkám
 - Vedení zásuvkové : CYKY-J 3x2,5
 - Vedení komunikační čidlo - zařízení : JYTY 2x1
 - Vedení komunikační jednotky TC : JYTY 4x1
 - Vedení komunikační/ovládací : CYKY-O 5x1,5
 - Vedení třířízové : popsáno ve výkresu
 - Vedení přírodní a napájecí
- Spínač 1 pól. pod omítku, řaz.1
 - Spínač sériový pod omítku, řaz.5
 - Spínač střídavý pod omítku, řaz.6
 - Spínač střídavý dvojité pod omítku, řaz.6+6
 - Spínač křížový pod omítku, řaz.7
 - Tlačítko pod omítku
 - Spínač 1 pól. pod omítku, řaz.1 s krytím IP44
 - Spínač sériový pod omítku, řaz.5 s krytím IP44
 - Sporáková přípojka pod omítku
 - Ovladač žaluziový
 - Tlačítko nouz. zastavení, zasklené s varovným nápisem
 - Zásuvka jednonásobná 2P+PE pod omítku
 - Zásuvka jednonásobná 2P+PE pod omítku s PO
 - Zásuvka 3P+PE+N : 400V/16A
 - Ovládací VZT jednotky nebo regulace vytápění
 - Čidlo pohybu
 - Ventilátor s časovým doběhem - poze zapojení
- Kruhové LED svítidlo přisazené, 28W/3300lm
 - Kruhové LED svítidlo přisazené, 18W/2300lm, krytí IP65
 - Kovové interiérové LED svítidlo, přisazené/zdvěsné, nízké UGR, 31W/4020lm
- Kovové interiérové LED svítidlo přisazení/rastr/SDK podhled, 36W/4320lm
 - Plastové interiérové LED svítidlo přisazené, 37W/5130lm, krytí IP54
 - Plastové interiérové LED svítidlo přisazené, 51W/7140lm, krytí IP54
 - LED venkovní nástěnné svítidlo, LED 12W/230V/IP54
 - Nouzové LED svítidlo přisazené, 2W/150lm, krytí IP42, baterie M1h, piktogram

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N,230/400V,~50Hz,TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ED. 3

VYPRACOVAL ZDENĚK POHL ml.	KONTROLOVAL ZDENĚK POHL	ZODP. PROJEKTANT ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNICKOU PRÁCI OKRUŽNÍ 455, 755 01 VSETÍN ČKAIT: 1300991 IČO: 436 083 37	
INVESTOR : Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice			STUPEŇ DPS	DATUM 11/2024
MÍSTO STAVBY : Masarykovo nám.,č.p. 680, 763 12 Vizovice			Č. ZAKÁZKY 1415/2023/IPR	FORMÁT 6A4
NÁZEV AKCE : REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680 SO 01 - Budova č.p. 680			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod			1:50	01
NÁZEV VÝKRESU SVĚTELNÉ ROZVODY 1.NP				