

Regulace vytápění

Regulace a silové připojení - požadavky

- ### Slaboproudé rozvody - požadavky

- ### LEGENDA MÍSTNOSTI

Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA 4 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N,230/400V,~50Hz,TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ED. 3

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POHL	
ZDENĚK POHL ml.	ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL	AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNICKU PROSTŘEDÍ	
INVESTOR : Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice			ČKAT: 1300991	
MÍSTO STAVBY : Masarykovo nám.,č.p. 680, 763 12 Vizovice			IČO: 436 083 37	
NÁZEV AKCE :			STUPEŇ DPS	
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680 SO 01 – Budova č.p. 680			DATUM 11/2024	
			Č. ZAKÁZKY 1415/2023/IPR	FORMÁT 6A4
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4g Sinoproudé elektrotechnika, bleskosvod		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU ZÁSUVKOVÉ A NAPÁJECÍ ROZVODY 2.NP			1:50	06