

STANDARDNÍ POŽADAVKY NA OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ A STÍNÍCÍ PRVKY

PŘED VYPRACOVÁNÍM KONEČNÉ CENOVÉ NABÍDKY, VÝROBOU A DODÁVKOU JE DODAVATEL POVINEN SI ZAJISTIT PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH OTVORŮ A OSTĚNÍ NA STAVBĚ.

DETAILNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ - VZHLED, MATERIÁLY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, VLASTNOSTI, KOVÁNÍ, PROSKLENÍ, PROFILACE ATD. BUDOU KONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH VÝROBCEM/DODAVATELEM.

DODAVATEL ČI VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A SYSTÉMŮ JE POVINEN ZPRACOVAT A ZKONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VÝROBNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ NÁVRHU OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ DO OTVORŮ.


JEDNOTLIVÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY KOMPLETNĚ VČETNĚ VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH, KOTEVNÍCH, UPEVŇOVACÍCH A DALŠÍCH PRVKŮ NEZBYTNÝCH PRO BEZVADNÉ A ÚPLNÉ PROVEDENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE MONTÁŽ A KOMPLETNÍ ZPROVOZNĚNÍ VČ. ZAJIŠTĚNÍ REVIZÍ A PŘÍSLUŠNÉ DÍLENSKÉ/VÝROBNÍ DOKUMENTACE A DOKLADŮ.

OSAZENÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 74 60 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ. MONTÁŽ BUDE PROBÍHAT DO PŘIPRAVENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘI OSAZENÍ OKEN JE NUTNO ZAJISTIT BEZVADNOU VZDUCHOTĚSNOST V PŘIPOJOVACÍ SPÁŘE - PREFEROVÁNO JE ŘEŠENÍ S KOMPRIMAČNÍMI PÁSKAMI. VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU DODÁNY A OSAZENY SPOLEČNĚ S PAROTĚSNÍCÍ INTERIÉROVOU PÁSKOU A VODOTĚSNOU EXTERIÉROVOU PÁSKOU.

VEŠKERÉ POHLEDY A POPISY JSOU ZOBRAZENY/UVEDENY ZE STRANY INTERIÉRU (NENÍ - LI UVEDENO JINAK).

VEŠKERÉ ODCHYLKY PROTI HODNOTÁM UVEDENÝM V TOMTO VÝPISU JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM PROJEKTU A INVESTOREM.

AKCE:	VÝMĚNA OKEN V BYTOVÉM DOMĚ LUŽNICKÁ 1586, TÁBOR
INVESTOR:	Město Tábor v zastoupení Bytes Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, IČO: 62502573
MÍSTO STAVBY:	Lužnická 1586 / 46, Tábor, 390 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
 Graphic PRO s.r.o. Projekční kancelář
Stránského 2255, 390 02 Tábor, tel: 381 210 653, IČO: 28125657

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Ivana Urbánková Mob: +420 608 171 728 E-mail: urbankova@graphicpro.cz	KRESLIL:	Ing. Pavel Tichý Mob: +420 605 748 615 E-mail: tichy@graphicpro.cz
STAVEBNÍ ÚŘAD	TÁBOR	FORMÁT:	210/297
FORMÁT:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM:	06/2025

OBJEKT: D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.3 VÝKRESOVÁ ČÁST	MĚŘÍTKO:	KOPIE ČÍSLO:
OBSAH: VÝPIS OKEN	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.7	

OZN	POHLED ZE STRANY INTERIÉRU	ROZMĚR		POČET		VLASTNOSTI OKNA
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	PODLAŽÍ	CELKEM	
001		1 300	1 650	1.NP (5) 2.NP (6) 3.NP (14) 4.NP (18) 5.NP (18)	61	– OKNO DVOUKŘÍDLÉ S DVOUKŘÍDLÝM NADSVĚTLÍKEM – PLASTOVÝ OKENNÍ RÁM, MIN. 5 KOMOR, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 73 mm, PŘEDNÍ ODVODNĚNÍ – HORNÍ A SPODNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ OKENNÍ PROFIL DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ – OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL: 1 - OTEVÍRAVÉ LEVÉ 2 - OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ PRAVÉ 3 - OTEVÍRAVÉ LEVÉ 4 - OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ PRAVÉ – ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM 4-16-4, DISTANČNÍ "TEPLÝ" RÁMEČEK, VÝPLNĚ MEZI SKLY INERTNÍM PLYNEM – SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA OKNA $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST MIN. $R_w = 30 \text{ dB}$ – BARVA BÍLÁ – CELOOBVODOVÉ ČTYŘCESTNÉ NEREZ KOVÁNÍ, OKENNÍ KLIKY BARVA BÍLÁ – KOTVENÍ DO ZDĚNÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE NA VRUTY – BEZ DODÁVKY VNITŘNÍCH PARAPETŮ (ŘEŠENO V RÁMCI JINÉ AKCE) – LEMOVÁNÍ VNĚJŠÍ SPÁRY PARAPETU DOČASNÝM PŘECHODOVÝM POZINKOVANÝM PLECHEM 20x45 mm, délka 1,3 m PŘESNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ ! TYP, BARVA A KOVÁNÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ INVESTOREM UPŘESNĚNY A ODSOUHLASENY
002		800	650	1.NP (2) 2.NP (2) 3.NP (2) 4.NP (2) 5.NP (2)	10	– OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ LEVÉ – PLASTOVÝ OKENNÍ RÁM, MIN. 5 KOMOR, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 73 mm, PŘEDNÍ ODVODNĚNÍ – HORNÍ A SPODNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ OKENNÍ PROFIL DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ – ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM 4-16-4, DISTANČNÍ "TEPLÝ" RÁMEČEK, VÝPLNĚ MEZI SKLY INERTNÍM PLYNEM – SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA OKNA $U_w \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST MIN. $R_w = 30 \text{ dB}$ – BARVA BÍLÁ – CELOOBVODOVÉ ČTYŘCESTNÉ NEREZ KOVÁNÍ, OKENNÍ KLIKY BARVA BÍLÁ – KOTVENÍ DO ZDĚNÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE NA VRUTY – BEZ DODÁVKY VNITŘNÍCH PARAPETŮ (ŘEŠENO V RÁMCI JINÉ AKCE) – LEMOVÁNÍ VNĚJŠÍ SPÁRY PARAPETU DOČASNÝM PŘECHODOVÝM POZINKOVANÝM PLECHEM 20x45 mm, délka 0,8 m PŘESNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ! TYP, BARVA A KOVÁNÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ INVESTOREM UPŘESNĚNY A ODSOUHLASENY