

datum: 3. 2. 2022

vaše zn.:

naše zn.: 0122/2022/VT_172/20

odesílatel: Ing. Kabele, kabele@lesy-praha.cz,
tel. 778 972 562

Ing. Jan Škurek

Na Proutích 246

149 00 Praha, Šeberov

Věc: Stanovisko správce toku ke stavbě „Novostavba základní školy v Kolovratech“, na p.č. 1263/756, 1263/757 a dalších, pro stavební řízení

Organizace Lesy hl. m. Prahy vykonávající správu vodního toku Říčanský potok, dle zřizovací listiny, k vaší žádosti a předložené projektové dokumentaci, sděluje následující:

k vaší žádosti a přiložené projektové dokumentaci (PD) vydáváme **souhlasné stanovisko**

- PD, zpracovaná k datu 11/2021 firmou Hlaváček a Partner s.r.o., se sídlem Archeologická 2256/1, Praha 5, vedoucí architekt Ing. arch. Martin Hlaváček, obsahuje přílohy (části) A, B, C a část D - dokumentaci stavebních objektů (SO): SO 01 - Příprava území, SO 02 - Pozemní objekty, SO 03 - Areálové úpravy, SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy, SO 05 - Vodovod, SO 06 - Kanalizace a SO 07 až 10 - Plynovod, Venkovní silnoproudé rozvody, Venkovní slaboproudé rozvody a Veřejné osvětlení parkoviště; PD SO 01, SO 02.03 (Opěrné stěny), SO 03, SO 04, SO 06.04 (Areálový rozvod kanalizace dešťové), SO 06.05 (Areálový rozvod kanalizace splaškové), SO 07, SO 08, SO 09 a SO 10 jsme neměli k dispozici
- v rámci SO 06 budou realizovány SO 06.1 - Přípojky kanalizace splaškové, SO 06.02 - Přípojky kanalizace dešťové, SO 06.03 - Retenční (dešťová) nádrž (RN) s akumulací, SO 06.04 - Areálový rozvod kanalizace dešťové, SO 06.05 - Areálový rozvod kanalizace splaškové, SO 06.06 - Odlučovač tuků - lapol
- odvodňované plochy v rámci stavby mají výměru 4921 m², redukováná odvodňovaná plocha činí 4434 m²; další (sportovně relaxační) plochy, které se na dále specifikovanou RN ve výhledu připojí, mají následující parametry: odvodňovaná plocha 1804 m², redukováná odvodňovaná plocha 550 m²; celková odvodňovaná plocha tak má výměru 6725 m², celková redukováná odvodňovaná plocha (řešená navrženou RN) je 4984 m²
- RN bude monolitická, železobetonová, podzemní, situovaná na JV okraji areálu školy (u ulice Měsíčková), s užitnou retenční kapacitou 140 m³ a se samostatným akumulacním prostorem o kubatuře 60 m³, odtok z RN bude před zaústěním do veřejné dešťové kanalizace regulován na (max.) 2,0 l/s
- veřejná dešťová kanalizace (v ulici Měsíčková) ústí v Kolovratech do pravostranného přítoku Říčanského potoka
- z hlediska opatření pro ochranu povrchových a podzemních vod a nakládání s dešťovými vodami v průběhu výstavby PD respektuje příslušná ustanovení územního rozhodnutí ÚMČ Praha 22 č.j. P222842/2021OV04 z 2.3. 2021
- případné vypouštění zachycených dešťových vod v průběhu výstavby do veřejné kanalizace je nezbytné předem projednat s jejím majitelem (správcem)

Zaslanou PD si ponecháváme (kromě dále uvedené) pro vlastní potřebu. V příloze vracíme následující části PD:

- Architektonicko-stavební řešení (SO 02.01)
- Zdravotně-technické instalace - vodovod a kanalizace (SO 02.01)


Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
www.lesypraha.cz
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 20

Přílohy: viz výše

Rozdělovník:

- OCP MHMP, odd. péče o zeleň, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
- vlastní