

Veřejná zakázka: „**Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Blažovice**“

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Dotaz č.1

Prosíme o doplnění knihy svítidel a technické zprávy elektro.

Odpověď č.1

Knihy svítidel a tech. zpráva nebude zpracována, potřebné parametry svítidel jsou uvedeny v doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č.2

Podle výpisu prvků mají být dveře kovové, avšak označení je EW 15 DP3-C (dřevěné). Co tedy platí?

Odpověď č.2

Dveře (T5a) musí splnit minimálně požadavek EW 15DP3-C. Požadavek investora je na zvýšenou tuhost a odolnost, proto požadujeme minimálně ocelový rám dveří a oplechování spodního 0,5m (aby dveře vydržely otevírání tlakem nohy od zasahujícího hasiče). Dveře tak mohou být celokovové, ale přípustné je i užití dřevěné výplně, pokud budou splněny výše zmíněné požadavky.

Dotaz č.3

Dobrý den, u výrobku ozn. T2 není možno dodržet z plastu.; při š. 450 mm vedl. křídla není možno dodržet min. š. bočního kř. - svařené, tímto by nebyla dodržena š hlavn. křídla průchod 800 mm. Dodavatelé tedy cení z hliníku. Je to, prosím, možné?

Odpověď č.3:

Vstupní dveře (T2) jsou navrženy s šířkou bočního křídla 400 mm; tato šířka se běžně vyrábí z plastových profilů. Bude tedy postupováno dle ZD.

Vrata T3 a T4 – skladba a konstrukce vrat je na volbě zhotovitele. Projekt klade požadavek na minimální hodnotu $U_{vr}=1,0[W/(m^2*K)]$.