



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

k veřejné zakázce

s názvem

„Půdní vestavba ZUŠ Poděbrady“

Zadavatel k žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve všech částech projektové dokumentace, včetně Technické zprávy je uvedena tloušťka tepelné izolace střechy 140 mm. Ve výkazu výměr je uvedeno 160 mm. Předpokládáme správně, že se jedná o překlep a má být i ve výkazu výměr uvedena tloušťka 140 mm?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že platí tloušťka nadkroevní tepelné izolace dle projektové dokumentace, tj. 140 mm.

V Poděbradech dne 16. 7. 2025

Město Poděbrady
Ing. Ivan Zajíček
člen hodnotící komise