



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
tel./ fax: 220 512 524, mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

V Líbeznících dne 21. 4. 2023

Vysvětlení (v pořadí třetí) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Rekonstrukce místních komunikací Bořanovická, Bedřicha Smetany a K. H. Borovského, Líbeznice

Veřejný zadavatel: Obec Líbeznice

Vážení účastníci,

na základě obdržených dotazů zadavatel upravuje znění zadávací dokumentace v následujícím rozsahu:

1)+2) Znění dotazu:

Zadavatel požaduje, aby dílo bylo provedeno v souladu s projektovými dokumentacemi a podmínkami dvou vydaných stavebních povolení OD-68414/2017-VEVEM ze dne 18. 10.2017 s nabytím právní moci 22.11.2017 a OD- 4201/2018-VEVEM ze dne 15.5.2018 s nabytím právní moci 26.6.2018. Tato povolení však nezveřejnil. Zveřejněná dokumentace obsahuje pouze složku projednání stavebního povolení na komunikace Bořanovická a Bedřicha Smetany.

Dotaz 1: Uveřejní zadavatel vydaná pravomocná stavební povolení?

Dotaz 2: Uveřejní zadavatel složku projednání stavebního povolení komunikace K.H.Borovského?

Stanovisko zadavatele:

viz příloha této zprávy

3)+4) Znění dotazu:

Technické řešení rekonstrukce místních komunikací neobsahuje dešťovou kanalizaci ani retenční žebra případně jiný obdobný způsob nakládání s dešťovými vodami. Projektová dokumentace předpokládá pouze použití drenážní dlažby a vsak v travní ploše. Součástí zadání není zlepšení aktivní zóny, ale ve výkazu výměr je požadována dodávka a montáž geotextilie (netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2). Podle uchazeče však není v souladu projektová dokumentace a výkaz výměr v výměrách geotextilie.

Dotaz 3: Má zadavatel k dispozici hydrogeologický průzkum lokality?

Dotaz 4: Vysvětlí zadavatel způsob užití a kalkulace ploch geotextilie?

Stanovisko zadavatele:

ad 3) Zadavatel nemá k dispozici HGP lokality. Projektová dokumentace byla zpracována na základě zkušeností s realizací okolních ulic, což je zahrnuto do Souhrnné technické zprávy.

ad 4) Zadavatel uveřejňuje opravený výkaz výměr, kde položka č. 21 a 22 pro stavební objekt Bořanovická obsahovala výměru celkové pláň, nikoliv pouze výměru plochy pod parkovacími stáními, viz opravený výkaz výměr v příloze této zprávy.

5) Znění dotazu:

Vysvětlí zadavatel řešení nebo uvede do souladu projektovou dokumentaci a výkaz výměr u dlažby a postřiku?

Stanovisko zadavatele:

Prováděcí dokumentace byla zpracována již v roce 2017 a následně byly aktualizovány rozpočty v souladu s platnými předpisy a normami. Drenážní dlaždice budou shodného tvaru jako v již realizovaných okolních ulicích, tzn. čtvercová betonová. Pro položky postřiku je určující výkaz výměr.

6) Znění dotazu:

Má zadavatel důvod k požadavku na konkrétní výrobek Hydroset nebo jej lze nahradit jiným výrobkem obdobných vlastností?

Stanovisko zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 5. Lze nahradit výrobkem stejných nebo lepších vlastností a shodného vzhledu.

7) Znění dotazu:

Výkaz výměr SO 03 – K. H. Borovského obsahuje položku „Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m² bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm“ v množství 1345 m². Neobsahuje však poplatky za dopravu a uložení odfrézované směsi na skládce jako asfalty nebo jako nebezpečný odpad.

Dotaz: Vysvětlí zadavatel způsob nakládání s odfrézovaným materiálem a upraví případně výkaz výměr?

Stanovisko zadavatele:

Zadavatel použije odfrézovaný materiál v obci pro vlastní potřeby.

Z důvodů výše uvedených úprav zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do pátku 5. 5. 2023 do 8:00 hod.

Přílohy:

DI_III_D22-086 - Líbeznice - Komunikace B. Smetany, Bořanovická a K. H. Borovského [zadání]

DI_III_SP B.Smetany, Bořanovická

DI_III_SP K.H.Borovského

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná
za administrátora veřejné zakázky