

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc	
Vypracoval	Ing. Petr Šulc	
Kontroloval	Ing. Petr Baránek	


Investor	Obec Strachotice
Objednatel	Obec Strachotice

Formát	4A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	09/2020	Zakázkové číslo	1447716-18
--------	-----	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC STRACHOTICE D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.2 - PS 02 ELEKTROTECHNICKÁ A ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST D.2.2.3 - PS02.3 VDJ STRACHOTICE			Souprava
Příloha	ROZVADĚČ RMD3	Číslo přílohy D.2.2.3.2	Revize 0	

Instalovaný příkon $P_i=6$ kW
Soudobý příkon $P_p=4$ kW
Nástěnný rozváděč
Rozměr skříně $V \times Š \times H$ 1200x600x270 mm
Krytí IP65/20
Přívod zdola, vývody dolů

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3PE+N 50Hz, 400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2, Z1, čl.4.11
DOPLNĚKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLNĚKOVÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2, Z1, čl.4.16
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTÍM



	akce	ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO OBEC STRACHOTICE	příloha	PS02.3 ELEKTRO – VDJ STRACHOTICE ROZVADEČ RMD3	projektant	Ing. Petr Šulc	stupeň	ZD	list č.	příloha č.		
					kreslil	Ing. Petr Šulc	soubor	09/2020	zakázka		–	listů celkem
datum	09/2020								D.2.2.3.2			

