

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZNX01RNT5M

Číslo jednací: MUZN 98369/2017

Oprávněná úřední osoba: ing. Antonín Alexa

Telefon: 515216415

E-mail: antonin.alex@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 24.11.2017

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12
61200 Brno

Věc: Vyjádření ke stavbě: Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice

Jedná se o stavbu pro zajištění kvality a dostatečné vydatnosti vodního zdroje vodovodu pro veřejnou potřebu obce Strachotice. V rámci stavby budou vybudovány dva nové jímací vrty hl. cca 12 m o předpokládané vydatnosti 2-3 l/s každého z nich, nová úpravná vody o výkonu 2l/s (max. výkon 4 l/s) s akumulací 60 m³ umístěná v nové budově v areálu stávající úpravně, nový věžový vodojem 300 m³ rovněž v areálu dnešní úpravně, nezbytné sítě pro napojení ÚV a VDJ (vodovod, kanalizace, přívod NN, sdělovací kabely), úprava zpevněných ploch v areálu ÚV.

V rámci stavby budou zrušeny stávající vrty P1 a HV1, po dokončení stavby bude demontován stávající vodojem 250 m³.

Ke stavbě bylo vydáno souhrnné vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 58498/2017 ze dne 7. 8. 2017, kde se vodoprávní úřad vyjádřil nesouhlas s navrženým řešením odvádění srážkových vod z komunikací a střechy úpravně vody do dešťové kanalizace.

Dne 21.11.2017 byla vodoprávnímu úřadu předložena projektová dokumentace, kde je likvidace srážkových vod řešena vsakováním.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), je realizace navrhované stavby možná.

[Otisk úředního razítka]

Ing. Jana STARÁ

vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo