

MĚSTO TÁBOR

Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Výměna systému odečtů energií“ zadávané v otevřeném řízení.

Žádost o vysvětlení č. 1

V rámci Zadávací dokumentace č.j.: ITN/2024-2025 žádáme o doplnění informací k bodu 5.3 Technická kvalifikace.

Článek 5.3.2 Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob definuje, že je nutné prokázání technické kvalifikace dle části a) vedoucího pracovníka profesním životopisem.

Prosíme o dopřesnění důvodu požadavku na vzdělání v oboru. Pro montáž stanovených měřidel je nutný certifikát od ČMI pro každý subjekt a montáž indikátorů je možné doložit praxí. U vedoucích pracovníků se často požadují jiné profesní požadavky např. ekonomického charakteru a požadavek na strojní zaměření je spíše diskriminační.

Vysvětlení k žádosti č. 1

Zadavatel se domnívá, že jiné vzdělání ani odborná praxe nemohou vzhledem ke složitosti zakázky plně nahradit vzdělání v příslušném směru. Vzhledem k rozsahu a složitosti zakázky a s ohledem na zkušenosti z dlouhodobé smlouvy se stávajícím dodavatelem zadavatel předpokládá, že dodavatel by měl disponovat takovouto odborně způsobilou osobou a nepovažuje tento požadavek za diskriminační. Zadavatel požaduje pouze středoškolské vzdělání v oboru strojírenství, nepožaduje konkrétní obor, maturitu nebo vyšší vzdělání.

Žádost o vysvětlení č. 2

Bytové vodoměry a ITN

- Měřiče by měly být dodány s tzv. otevřenou licenci?
- Platí požadavek pro výměnu vodoměrů dle přílohy č. 2 (měřiče montované z roku 2023 a 2024)?
- Jaká je stavební délka vodoměrů?
- Je dostačující velikost montážního prostoru nebo je třeba počítat s vícepracemi?
- Bude součástí montáže vodoměrů i montáž zpětných klapek?
- Jaký je převládající typ otopných těles (deskové, žebrové)?

Vysvětlení k žádosti č. 2

- Ne, za provoz celého systému zodpovídá dodavatel.
- Ano platí, dodavatel je povinen ocenit odkup.
- Stavební délka je standardní 110, viz. příloha č. 1 zadávací dokumentace (dále též „ZD“).
- Ano, velikost je dostačující, není počítáno s vícepracemi.
- Ne, součástí prací není montáž zpětných klapek.
- Nejčastější typ jsou desková tělesa, ale máme i žebrová a topné žebříky do koupelny.

Žádost o vysvětlení č. 3

Specifikace bodu 4 b) Zadávací dokumentace

Zakázka je stanovena jako celek? To znamená montáž a rozúčtování tepla i vody se bude provádět v rámci jedné společnosti?

Vysvětlení k žádosti č. 3

Předmět plnění je přesně specifikován v čl. 3 ZD a v čl. 2 smlouvy o dílo, která je přílohou č. 5 ZD. Jedná se o demontáž a odkup stávajících zařízení čl. 3 písm. a) ZD, dodání a montáž nových zařízení čl. 3 písm. b) až d) a jejich provoz čl. 3 písm. e), měsíční informování koncových příjemců služeb čl. 3 písm. h), rozúčtování nákladů na teplo a poskytnutí dat zadavateli k provedení rozúčtování vody dle čl. 12 až 16 smlouvy o dílo.

Žádost o vysvětlení č. 4

Specifikace bodu 2.6 Smlouvy o dílo

- Zajištění měsíčních odečtů stavů vodoměrů a indikátorů k následnému přenesení jako informaci k nájemníkům a hlášení havarijních stavů nebo zvýšené spotřeby o cca...**vztažené ke spotřebě z předcházejících 6 měsíců v dané bytové jednotce**
- Z jakého důvodu je uveden termín 6 měsíců?

Vysvětlení k žádosti č. 4

Důvodem požadavku na 6 měsíců je zajištění objektivity zjištěných údajů o hlášení havarijních stavů.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyla provedená žádná změna ani doplnění zadávacích podmínek, která by svou povahou vyžadovala prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tedy tímto vysvětlením zadávací dokumentace nemění.

Čerčany, dne

Mgr. Veronika Hübnerová
zplnomocněný zástupce zadavatele