

Výpočet bodu bivalence Air X50, výstup 35°C

Zadání:

Tepelná ztráta při výpočtové venkovní teplotě	5,1 kW
Výpočtová venkovní teplota	-15 °C
Zvolená požadovaná vnitřní teplota	22 °C
Navýšení tepelné ztráty o výkon pro teplou vodu	0,5 kW

Výsledek:

Vypočtený bod bivalence (BB):	-7,4 °C
Tepelná ztráta, resp. topný výkon TČ na BB:	4,5 kW

Průběh výkonu Air X50 a tepelné ztráty vs. bod bivalence

