

Žádost o podání vysvětlení ZD – 2, 3 a 5

Dotaz č. 2.

Odesláno: čtvrtek 18. ledna 2024 8:20

Pro: Město Sázava

Předmět: Žádost o vysvětlení ZD

Vážení, může být světelný tok distribuován také reflexí?

Pokud ne, z jakého provozního důvodu musí být světelný tok distribuován refrakcí a nemůže být distribuován reflexí?

Odpověď:

Podstatou zadání není výběr fyzikálního principu distribuce světelného toku, ale dlouhodobě udržitelný provoz vybraného technického řešení s minimalizací investičních a provozních nákladů. Zadavatel tak na zadání trvá.

Dotaz č. 3.

Odesláno: pátek 19. ledna 2024 14:12

Pro: Město Sázava

Předmět: RE: Žádost o vysvětlení ZD

"Podstatou zadání není výběr fyzikálního principu distribuce světelného toku, ale dlouhodobě udržitelný provoz vybraného technického řešení s minimalizací investičních a provozních nákladů. Zadavatel tak na zadání trvá." Zadavatel tedy bude akceptovat technické řešení bez ohledu na zvoleném fyzikálním principu distribuce světelného toku?

Odpověď:

Zadavatel podrobně zvážil při tvorbě zadávací dokumentace dostupná technická řešení. Zadavatel proto bude akceptovat pouze řešení, která jsou v souladu se zadávací dokumentací s důrazem na minimalizaci investičních a provozních nákladů. Zadavatel trvá na požadavcích zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:

Odesláno: úterý 30. ledna 2024 8:19

Pro: Město Sázava

Předmět: Žádost o vysvětlení ZD

"Zadavatel podrobně zvážil při tvorbě zadávací dokumentace dostupná technická řešení. Zadavatel proto bude akceptovat pouze řešení, která jsou v souladu se zadávací dokumentací s důrazem na minimalizaci investičních a provozních nákladů. Zadavatel trvá na požadavcích zadávací

dokumentace." Uveřejní Zadavatel v rámci transparentního postupu podklady (aby měla odborná veřejnost možnost posouzení), na základě kterých by pořízení svítidel s reflektorovou optikou mělo být více nákladné v rámci investice a provozu oproti svítidlům s čočkovou optikou? Pokud porovnáme čočkovou a reflektorovou optiku, poté porovnááme způsob distribuce světla, tedy především materiál, který usměrní světelný tok daným způsobem. U čoček se jedná o plast, u reflektorů o hliník. Pokud porovnáme tyto 2 materiály, hliník je jednoznačně stálější a lze předpokládat nižší provozní náklady ve smyslu nutnosti výměny takové optiky po ukončení garantované životnosti výrobce. Z tohoto důvodu nerozumíme Vaší pozici obhajoby čoček a výslovnému zakazu reflektorů - z jakého objektivního, přezkoumatelného důvodu zakazujete účast svítidlům s reflektorovou optikou?

Odpověď:

Od: Město Sázava - Stanislav Vondrášek

Odesláno: středa 31. ledna 2024 12:38

Předmět: RE: Žádost o vysvětlení ZD

- [Rozhodnutí o změně ZD a prodloužení lhůty podávání nabídek.pdf](#)

Dobrý den,

Zadavatel zvážil argumenty tazatele a povoluje distribuci světelného toku pomocí reflektoru. Rozhodnutí o změně ZD včetně upravené přílohy č.2. Technická specifikace je zveřejněno v části Zadávací dokumentace. Rozhodnutí o změně ZD a prodloužení lhůty pro podání nabídek je zároveň přílohou tohoto emailu.