



Městys Vratěnín

Název veřejné zakázky:	Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů v obci Vratěnín.
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Městys Vratěnín
Sídlo:	Vratěnín 88, 671 07 Uherčice u Znojma
IČ:	00637122
Evidenční číslo zakázky:	P21V00000001
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 3 ze dne 04.03.2021

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ustanovení § 98 odst. 3) zákona a dotazu dodavatele (formou: dotaz – odpověď).

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Dne 1.3.2021 obdržel zadavatel tuto žádost dodavatele k vysvětlení zadávacích podmínek. Formulace dotazů je doslovně převzata.

Dotaz č.1 – SO 05 Plynovod

1)

24	K	891231112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	2,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

Domníváme se, že tato položka nemá být uvedena v soupisu prací, jednak se jedná o vodovodní šoupátko a dále z vyjádření Gridservices, se domníváme, že žádné šoupě osazeno nebude. Prosíme tímto o upřesnění.

2)

35	K	723180113	Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 20	m	2,400		0,00
36	K	723180114	Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 25	m	3,600		0,00

Domníváme se, že tato položka nemá být uvedena v soupisu prací. Prosíme o upřesnění, kde bude tato dodávka montována?

3)

53	M	1137988	SKRIN PLYN betonová, přípojková HUP, vč. rámu s dvířky	kus	6,000		0,00
----	---	---------	--	-----	-------	--	------

Ve výkazu výměr je uvedena samostatná skříň HUP samostatná, ve výkrese D.5.6.HUP – plynoměrná sestava – je celá sestava HUP + elektroměr + pojistková skříň. Prosíme o upřesnění, zda skříň bude dodávána samostatně (stříška skříně HUP má přesah) nebo bude dodána v kompletu s jednotnou stříškou?

4)

67	K	230260031	Montáž regulační stanice plynu skříňových do 2000 m3/h	kus	6,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

Domníváme se, že tato položka nemá být uvedena v soupisu prací. Zřejmě se jedná o dodávku regulátoru do skříně HUP, která je však dodávána při montáži plynoměru. Prosíme tedy o upřesnění.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE ŽÁDOSTI:

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci ke každému bodu v žádosti takto:

Vysvětlení dotazu 1:

Jedná se o sekční uzávěry na plynovodních řadech, u kterých je uvažováno další možné prodloužení. Položka tedy zůstává v platnosti.

Zadavatel požaduje položku ocenit v rámci nabídky uchazečů.

Vysvětlení dotazu 2:

Jedná se o potrubí v HUP. Položka tedy zůstává v platnosti.

Zadavatel požaduje položku ocenit v rámci nabídky uchazečů.

Vysvětlení dotazu 3:

Při návrhu bylo uvažováno s koordinací instalace elektroměrných a pojistkových skříní.

Zadavatel tedy posoudil dotaz a požaduje ocenit i dodat celou domovní sestavu skříní „kompletní sestavě HUP včetně elektroměrové a pojistkové skříně“ pro nových 5 stavebních parcel na větví V1. Pouze rezervní stavební parcela (p.č.338/57) na větví V2 bude osazena samostatnou sólo skříní HUP. To znamená, že domovní sestava na pozemku pro 1RD bude tvořena kompletní sestavou skříní „HUP + elektroměrová + pojistková skříní“. Pro sousedící 2 stavební parcely bude dodána 2x dvojitá sestava skříní „HUP + elektroměrová + pojistková skříní + elektroměrová + HUP“.

Na základě tohoto upřesnění byl upraven i příslušný „dílní soupis prací“ pro stavební objekt SO-05 STL Plynovod, a to v položkách dodávky domovních skříní, které jsou nově uvedeny v pořadovém čísle 53, 54 a 55, a to včetně popisu kompletních sestav domovních skříní.

53	M	1137988	SKRIN PLYN betonová, přípojková HUP, vč.rámu s dvířky	kus	1,000		0,00
54	M	1223249	PLYNOVA SKRIN	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: Skříňová sestava: pro 1 RD = HUP + Elektroměrová skříň + Pojistková skříň				
55	M	1231674	PLYNOVA SKRIN	kus	2,000		0,00
P			Poznámka k položce: Skříňová sestava: pro 2 RD = HUP + Elektroměrová skříň + Pojistková skříň + Elektroměrová skříň + HUP				

Zadavatel tedy nahrazuje dílní soupis prací původně označený „2_Přílohy SO 02, 03, 04, 05, 08, 09 (IS dílní rozpočty)“ a nově předkládá platné znění tohoto dílního soupisu uchazečům pro podání nabídek pod označením „**2_Přílohy SO 02, 03, 04, 05, 08, 09 (IS dílní rozpočty) -změna 1“**“.

Poznámka: změna je provedena pouze v části SO-05 STL Plynovod, ostatní stavební objekty v tomto dílním soupisu se nemění a jsou nadále platné beze změny.

Vysvětlení dotazu 4:

Regulátor není součástí distributorem instalovaného plynoměru.

Zadavatel požaduje položku ocenit v rámci nabídky uchazečů.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá dodavatelům opravené a doplněné tyto části zadávací dokumentace:

- **2_Přílohy SO 02, 03, 04, 05, 08, 09 (IS dílní rozpočty) -změna 1“**

Poznámka: změna je provedena pouze v části SO-05 STL Plynovod, ostatní stavební objekty v tomto dílním soupisu se nemění a jsou nadále platné beze změny.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování nabídky použili tento nový dílní soupis prací, jelikož tento nový dokument nahrazuje původní.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace je změnou zadávacích podmínek.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace také odesláno zájemci, který požadoval vysvětlení a to prostřednictvím e-mailové pošty.

Toto vysvětlení je nedílnou součástí zadávací dokumentace týkající se výše uvedené veřejné zakázky. Ostatní části zadávací dokumentace se tímto vysvětlením nemění.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením č. 3 a změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2) zákona.

Ovšem, jelikož se jedná pouze o úpravu dvou položek soupisu prací, je prodloužena tato lhůta přiměřeně o jeden pracovní den.

Původní lhůta, stanovená k podání nabídek na základě předchozích vysvětlení, se mění a prodlužuje o 1 pracovní den, aby všichni dodavatelé měli dostatečný časový prostor pro zpracování nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se mění, prodlužuje a končí dne 12. 03. 2021 v 09:00 hodin.

Zadávací lhůta a lhůta pro podání nabídek je rovněž upravena na Profilu zadavatele v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 3.

V návaznosti na změnu popsanou výše dochází i ke změně termínu pro otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vratěnin, dne 4.3.2021.

Martin Kincl, starosta – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: