

Technical drawing of a square reinforcement mesh (řáb) with a central circular hole. The drawing shows a square grid with a central circle. Dimensions are given: the width of the mesh is labeled "Šířka řáby" and the height is labeled "1/3 1/3 1/3". A vertical dimension of 0,30 is shown on the right, and a horizontal dimension of 0,10 is shown at the bottom right. A red circle is drawn in the center of the mesh.

Šterkové rovinné lože ze šterkodrtě
- hutněné zrnitost 8 - 12 mm

0,44

0,07

0,13

0,50

Šířka rýhy

0,50

Spáry v živ.krytu budou proříznuty a zality modifikovanou elastickou závlivkou nebo natavovacím páskem

POZNÁMKA

Uložení potrubí a úprava komunikace platí přiměřeně i pro přípojky.

Nejmenší šířka výkopu zapažené rýhy (ŠV) dle ČSN73 3055 a ČSN EN 1610				
Potrubí DN	Nehutněný obrys potrubí			Hutněný obrys potrubí
	Hloubka výkopu			
	do 1,75 m	do 4,00 m	nad 4,00 m	
150	0,90	1,00	1,10	1,00
200	0,90	1,00	1,10	1,05
250	0,90	1,00	1,10	1,10
300	0,95	1,00	1,10	1,15
400	1,25	1,25	1,25	1,35
500	1,35	1,35	1,35	1,45
600	1,45	1,45	1,45	1,55

0.10

DN/DD

0.30

Šířka rýhy

Rozebrání stáv. zpev. ploch

Pažení s rozepřením stěn výkopu,
odstraňované postupně se
zásypem rýhy

Zásyp rýhy vhodným vytěženým
materiálem hutněný po vrstvách
0,2 m, (štěrkodrt' frakce 0-63 mm)

Zhutněný obsyp štěrkodrtí
zrnitost do 12 mm

Kanalizace
- potrubí hladké PVC SN12
DN 150, DN 200, DN 250,
DN 300 a DN 400

Štěrkové rovinné lože
hutněné zrnitost 8-12 mm

[illegible]

Název stavby: ZTV - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - LOKALITA JIHOZÁPAD			
1.ETAPA - 3-5. ČÁST			
Místo stavby: k.ú. Moravská Třebová			
Stavebník: Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová 571 01			
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		 APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička +420 461 722 204 apolo@apoloccz.cz www.apoloccz.cz	
Autor návrhu: Ing. Ivo Junek			
HIP: Ing. Martin Kozáček			
Číslo zakázky P0220			
Projektant části: Petr Dobroucký Nerudova 1419/84, 571 01 Moravská Třebová		Autorizační razítko:	
Hlavní projektant: Ing. Ivo Junek			
Kreslil: Petr Dobroucký			
Zodp. projektant: Petr Dobroucký			
Kraj: Pardubický	Formát 3x A4	Číslo zakázky: 38/2023	
Stav. úřad: Moravská Třebová	Revize: 00	Datum 11/2023	
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Stavební objekt: SO 102 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3.,4. A 5. ČÁST		Označení přílohy: D.102/109	Číslo paré:
Obsah přílohy: VZOROVÉ ŘEZY		Měřítko: 1:20	