

SO 104.3 Vodovod - 3.část - přípojky													
Napojení na Řad / D	Stanič. (m)	Úhel odbo- čení	Napojený pozemek (označení) dům	Profil D (mm)	Délka přípojky (m)	potrubí smotané ve výkopu	Délka potrubí D 32 D 40		Délka výkopu (m)	Šířka výkopu (m)	Hloubk a výkopu	Objem výkopu (m3)	Skrývka ornice (m2)
"V1" / 160		270°	D.1.30	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
"V1" / 160		270°	D.1.29	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
"V1" / 160		270°	D.1.28	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
"V1" / 160		90°	D.1.02	32	4,80	5,00	9,80		5,30	1,00	1,35	7,16	1,25
"V1" / 160		270°	D.1.27	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
"V1" / 160		90°	D.1.03	32	4,80	5,00	9,80		5,30	1,00	1,35	7,16	1,25
"V1" / 160		270°	D.1.26	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
"V1" / 160		90°	D.1.04	32	4,80	5,00	9,80		5,30	1,00	1,35	7,16	1,25
"V1" / 160		270°	D.1.25	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
"V1" / 160		90°	D.1.05	32	4,80	5,00	9,80		5,30	1,00	1,35	7,16	1,25
"V1" / 160		270°	D.1.24	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
Celkem počet ks					11	11	11	0					
Celkem v m, m2 a m3					84,30	55,00	139,30	0,00	89,80			121,23	13,75

SO 104.4 Vodovod - 4.část - přípojky													
Napojení na Řad / D	Stanič. (m)	Úhel odbo- čení	Napojený pozemek (označení) dům	Profil D (mm)	Délka přípojky (m)	potrubí smotané ve výkopu	Délka potrubí		Délka výkopu (m)	Šířka výkopu (m)	Hloubk a výkopu	Objem výkopu (m3)	Skrývka ornice (m2)
							D 32	D 40					
"V1" / 160		90°	D.1.06	32	10,30	5,00	15,30		10,80	1,00	1,35	14,58	1,25
"V1" / 160		90°	D.1.07	32	5,50	5,00	10,50		6,00	1,00	1,35	8,10	1,25
"V1" / 160		90°	D.1.08	32	5,50	5,00	10,50		6,00	1,00	1,35	8,10	1,25
"V1" / 160		90°	D.1.09	32	5,50	5,00	10,50		6,00	1,00	1,35	8,10	1,25
"V1" / 160		270°	D.1.13	32	4,50	5,00	9,50		5,00	1,00	1,35	6,75	1,25
"V1" / 160		90°	D.1.10	32	5,50	5,00	10,50		6,00	1,00	1,35	8,10	1,25
"V1" / 160		270°	D.1.12	32	4,50	5,00	9,50		5,00	1,00	1,35	6,75	1,25
"V1" / 160		90°	D.1.11	32	5,50	5,00	10,50		6,00	1,00	1,35	8,10	1,25
"V1" / 110		90°	stáv.restaurace čp. 1609/26	40	21,00	0,00		21,00	21,50	1,00	1,35	29,03	21,50
Celkem počet ks					9	9	8	1					
Celkem v m, m2 a m3					67,80	40,00	86,80	21,00	72,30			97,61	31,50

SO 104.5 Vodovod - 5.část - přípojky													
Napojení na Řad / D	Stanič. (m)	Úhel odbo- čení	Napojený pozemek (označení) dům	Profil D (mm)	Délka přípojky (m)	potrubí smotané ve výkopu	Délka potrubí		Délka výkopu (m)	Šířka výkopu (m)	Hloubk a výkopu	Objem výkopu (m3)	Skrývka ornice (m2)
							D 32	D 40					
"V1-5" / 90		270°	D.1.23	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
"V1-5" / 90		90°	D.1.14	32	4,80	5,00	9,80		5,30	1,00	1,35	7,16	1,25
"V1-5" / 90		90°	D.1.15	32	4,80	5,00	9,80		5,30	1,00	1,35	7,16	1,25
"V1-5" / 90		270°	D.1.22	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
"V1-5" / 90		90°	D.1.16	32	4,80	5,00	9,80		5,30	1,00	1,35	7,16	1,25
"V1-5" / 90		270°	D.1.21	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
"V1-5" / 90		90°	D.1.17	32	4,80	5,00	9,80		5,30	1,00	1,35	7,16	1,25
"V1-5" / 90		270°	D.1.20	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
"V1-5" / 90		90°	D.1.18	32	4,80	5,00	9,80		5,30	1,00	1,35	7,16	1,25
"V1-5" / 90		270°	D.1.19	32	9,30	5,00	14,30		9,80	1,00	1,35	13,23	1,25
Celkem počet ks					10	10	10	0					
Celkem v m, m2 a m3					70,50	50,00	120,50	0,00	75,50			101,93	12,50

3., 4. a 5. část celkem - počet ks		30	30	29	1								
3., 4. a 5. část celkem - v m, m2 a m3		222,60	145,00	346,60	21,00	237,60						320,76	57,75

SO 104.3 - VODOVOD - 3. ČÁST

Popis materiálů	mn.	m.j.	obj. kód
POTRUBÍ			
DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ PE100 RC SDR11 PN16 32x3,0	140	m	
TVAROVKY			
ISO KONC. 6223 D32 HAWLE	11	ks	622303200016
ARMATURY			
N.P.U. HAKU 5310 D160/1 1/4" PN16 HAWLE	11	ks	531016005416
POKLOP PŘÍPOJKOVÝ	11	ks	
RV 3130 ISO/VNĚJ. Z.–D 32 / 1 1/4" PN16 HAWLE	11	ks	313000103216
JINÉ			
ZS 9601 TEL., D.PŘ. 1,30–1,80 M DN 3/4"–2" HAWLE	11	ks	
JINÉ			
PODKLADOVÁ DESKA 3481 HAWLE	11	ks	


SO 104.4 - VODOVOD - 4. ČÁST

Popis materiálů	mn.	m.j.	obj. kód
POTRUBÍ			
DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ PE100 RC SDR11 PN16 32x3,0	87	m	
DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ PE100 RC SDR11 PN16 40x3,7	23	m	
TVAROVKY			
ISO 6300 D40 HAWLE	1	ks	630004004016
ISO KONC. 6223 D32 HAWLE	8	ks	622303200016
ARMATURY			
N.P.U. HAKU 5310 D110/2" PN16 HAWLE	1	ks	531011000216
N.P.U. HAKU 5310 D160/1 1/4" PN16 HAWLE	8	ks	531016005416
POKLOP PŘÍPOJKOVÝ	9	ks	
RV 3130 ISO/VNĚJ. Z.–D 32 / 1 1/4" PN16 HAWLE	8	ks	313000103216
RV 3130 ISO/VNĚJ. Z.–D 40 / 2" PN16 HAWLE	1	ks	313005404016
JINÉ			
ZS 9601 TEL., D.PŘ. 1,30–1,80 M DN 3/4"–2" HAWLE	9	ks	
JINÉ			
PODKLADOVÁ DESKA 3481 HAWLE	9	ks	


SO 104.5 - VODOVOD - 5. ČÁST

Popis materiálů	mn.	m.j.	obj. kód
POTRUBÍ			
DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ PE100 RC SDR11 PN16 32x3,0	121	m	
TVAROVKY			
ISO KONC. 6223 D32 HAWLE	10	ks	622303200016
ARMATURY			
N.P.U. HAKU 5310 D90/1 1/4" PN16 HAWLE	10	ks	531009005416
POKLOP PŘÍPOJKOVÝ	10	ks	
RV 3130 ISO/VNĚJ. Z.–D 32 / 1 1/4" PN16 HAWLE	10	ks	313000103216
JINÉ			
ZS 9601 TEL., D.PŘ. 1,30–1,80 M DN 3/4"–2" HAWLE	10	ks	
JINÉ			
PODKLADOVÁ DESKA 3481 HAWLE	10	ks	


DETAIL PŘÍPOJEK 90/32



DETAIL PŘÍPOJEK 160/32



DETAIL PŘÍPOJEK 110/40



Název stavby:			ZTV - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - LOKALITA JIHOZÁPAD		
			1.ETAPA - 3-5. ČÁST		
Místo stavby:			k.ú. Moravská Třebová		
Stavebník:			Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová 571 01		
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		 APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolecz.cz www.apolecz.cz	
Autor návrhu:		Ing. Ivo Junek			
HIP:		Ing. Martin Kozáček			
Číslo zakázky		P0220			
Projektant části:			Petr Dobroucký Nerudova 1419/84, 571 01 Moravská Třebová		Autorizační razítko:
Hlavní projektant:			Ing. Ivo Junek		
Kreslil:			Petr Dobroucký		
Zodp. projektant:			Petr Dobroucký		
Kraj:	Pardubický	Formát	3x A4	Číslo zakázky:	38/2023
Stav. úřad:	Moravská Třebová	Revíze:	00	Datum	11/2023
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
Stavební objekt:				SO 104 - VODOVOD 3.,4. A 5. ČÁST	
Obsah přílohy:				DETAIL PŘÍPOJEK	
				Označení přílohy:	Číslo paré:
				D.104/109	
				Měřítko:	