


SO 02 - Přípojky dešťové kanalizace a propoje													Zemní práce							Tvarovky											
Napojení do Stoky / DN (do šachty)	Stanič. (m)	Úhel odbočení	Odkanalizovaný objekt	Číslo popisné / číslo parcely	Objekt DŠ UV	Profil DN (mm)	Celková délka přípojky (m)	Délka					Celková délka výkopu (m)	Prům. hloubka výkopu (m)	Šířka výkopu (m)	Povrchy			Obrubníky		Odbočky		Koleno		Zátka DN400	Zátka DN250	Zápachová uzávěrka	Napojení na stáv. potrubí	Napojení do nové vpusti		
								DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 400				místní komun. asphalt	místní komun. Štěrka	nezpev.	silnič. obrubník m	záhon. obrubník m	87° DN 300/200	45° DN 200/200	15° DN 300	45° DN 200							
Kanalizační přípojky																															
"D1" / 400 / Šd1-5		91°	Budoucí napojení areálu kolem bývalé kotelny	- / 2821/49	DŠ5	250	6,2			6,2	6,2		6,7	dle pod. profilu	1,10	4,5		2,2								1					
"D1" / 500 / Šd1-3		90°	Napojení 3 nových uličních vpustí		UV2	200	21,4		21,4				21,9	dle pod. profilu	1,00	21,9									1				1		
		135°			UV1	200	2,0		2,0				2,5		1,00	21,9												1			
		225°			UV3	200	2,2		2,2				2,7		1,00	21,9											1	1	1		
Propoje stok																															
"D1" / Šd1-1		250°	Napojení stávající dešťové kanalizace PVC DN300 z parkoviště PENNY			300	1,0				1,0		1,5	1,20	1,15			1,5											1		
"D1" / Šs1-6		180°	Budoucí napojení stoky "D2" ve 2.etapě			400							0,5	3,05	1,35	0,5									1						
"D1-1" / Šd1-7		91°	Napojení stávající dešťové kanalizace BET. DN400			400	0,5					0,5	1,0	3,10	1,35	1,0													1		
Celkem počet ks							6	0	3	1	2	1											0	2	1	1	1	1	1	5	1
Celkem délka přípojek a propojů v m							33,3	0,0	25,6	6,2	7,2	0,5	36,8			71,7	0,0	3,7	0,0	0,0											

Poznámka:
Přípojky splaškové a jednotné kanalizace musí být uloženy v místě křížení s vodovodem a přípojkami vody pod vodovodním potrubím.

Detail napojení přípojky



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HLAVNÍ PROJEKTANT	<div>Helena Dobroucká</div> <div>projektant v oboru</div> <div>vodohospodářské stavby, stavby zdravotně technické</div> <div>Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová</div> <div>IČ: 76525864; DIČ: CZ6052021613</div>	
Petr Dobroucký	Helena Dobroucká				
KRAJ:	Pardubický	OBEC:	Moravská Třebová	FORMÁT	2 A4
INVESTOR:	Město Moravská Třebová			DATUM	06/2025
AKCE:	ODDÍLNÁ KANALIZACE UL. DR. JANSKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE			STUPEŇ	DPZ
OBSAH:				Č. ZAKÁZKY	15/2025
				Č. ARCHIVNÍ	
DETAIL PŘÍPOJEK			MĚŘITKO	1:20	
			Č. VÝKRESU	D.02.108	