

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Splašková kanalizace, Luková
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3c242952-ed02-417b-afcc-db82bde04f5d
Identifikace projektu:	NPŽP, Název Projektu: Kanalizace Nepolisy - místní část Luková Reg. číslo: 1240700123

Název zadavatele:	Obec Nepolisy
Sídlo zadavatele:	Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy
Zastoupen:	Ing. Dušan Šustr, starosta
IČO:	00269212
DIČ:	CZ00269212

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 20. 2. 2025 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKÁZKY žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, jako zástupce uchazeče o veřejnou zakázku „Splašková kanalizace, Luková“ bych chtěla poprosit o doplnění informací ohledně pažení jámy pomocí štětovnic u ČS:

1) Dle IGP se od cca 3,0 – 4,0 m v obci Luková nacházejí eluvia slínovce R6, v 6,0 m dokonce slínovce třídy R4, které jsou již neberanitelné !!! Čili pro LS délky 6,5 m by se museli zrealizovat předvrty, jinak LS nebude možno dle PD zrealizovat.

2) Dle PD se jedná o obvod jámy cca 4 x 5,8 m = 23,2 m x délka štětovnic 6,5 m = 150,8 m², ale dle VV má být 220,5 m²

3) Obdobně nesedí hmotnosti převážek a rozpěr dle VV

Děkuji

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Ad 1)

Navržené pažení jámy zůstane zachováno beze změny, účastník ocení dané položky.

V případě, že při realizaci bude zastiženo nepříznivé podloží bude změna způsobu pažení řešena formou změnového listu.

Ad 2)

Při výpočtu plochy došlo k chybnému vzorci.

Došlo tedy k úpravě položky č. 6-9 v objektu SO 03 – Čerpací stanice odpadních vod.

Ad 3)

hmotnost I240 -36,2kg/m (v rozpočtu souhlasí)

hmotnost I180 -21,9kg/m (v rozpočtu souhlasí)

hmotnost I120x120x12 -21,6kg/m (v rozpočtu souhlasí)

Zadavatel přikládá upravený položkový rozpočet.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet_v2

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 14. 3. 2025, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – 04_Položkový rozpočet_v2

V Brně dne 24. 2. 2025

Za zadavatele – Obec Nepolisy:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci