

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 4

Veřejná zakázka
Kaliště, chodník podél III/34761, III/12934–2.etapa

Druh zadávacího řízení	Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	5.115.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/02b35696-f755-46f5-a7b6-30869160de4f
Datum zahájení řízení	15.09.2021
Konec lhůty pro podání nabídek	08.10.2021, 17:30 hod.

V Jihlavě dne 4.10.2021

ÚVOD

Zadavatel uveřejňuje na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI č.1

Může prosím zadavatel upřesnit pro SO 101 typ oplocení, který se má demontovat a montovat zpět? Může zadavatel upřesnit množství betonu na mb pro nabetonování podezdívky oplocení?

UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

Stávající oplocení je rámové s žebříkovým výpletem, délka plotu s podezdívkou je 7 metrů. Stávající betonová podezdívka je v úrovni silnice o tloušťce 20 cm, to znamená nabetonování cca 30 cm.

PŘÍLOHY

Fotodokumentace stávajícího oplocení

Ing. Ivana Tužinská, administrátor zakázky