


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

21.4. 2023

Městský úřad Blovice
odbor stavební a dopravní

6



MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE

Odbor stavební a dopravní

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Spis .zn.: MUBlov 16263/2022

V Blovicích 21.03.2023

Č. j.: MUBlov 00766/23/DO/Chot

Vyřizuje: Ing. Marie Chottová

Město Spálené Poříčí

IC: 002 57 549

Náměstí Svobody 132

335 61 Spálené Poříčí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, jako silniční správní a speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, kterou dne 12.10.2022 podalo a dne 14.02.2023 definitivně doplnilo

město Spálené Poříčí, IČ 002 57 249, se sídlem náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí,

(dále jen "stavebník") zastoupené na základě plné moci Ing. Danielou Škubalovou, IČ: 138 90 450, se sídlem U Bachmače 29, 323 00 Plzeň, a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 13a vyhlášky

I. schvaluje stavební záměr stavby

„Chodník mezi dolní a horní částí obce Lipnice“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2045 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), 2046 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2041 (ostatní plocha – silnice), 2044 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1883 (ostatní plocha – jiná plocha) a 1875 (trvalý travní porost) v katastrálním území Lipnice u Spáleného Poříčí.

Stavba obsahuje:

SO 101 – Chodníky a ostatní plochy

Nový chodník v extravilánu obce spojuje dolní a horní část obce Lipnice. Chodník šířky 2 m je navržen za levostranným příkopem silnice č. II/117 ve směru na Spálené Poříčí, a to v celkové délce 655,71 m, povrch je asfaltový. Chodník je od silnice oddělen příkopem a pruhem zeleně. Odvodnění chodníku je navrženo příčným sklonem do zeleně a do silničního příkopu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracovala a autorizovala Ing. Daniela Škubalová, autorizovaný inženýr pro mosty, inženýrské konstrukce a technik pro dopravní stavby, č. a. 0200643, jejíž součástí je mj. výkres č. C.2a a C.2b v měřítku 1:250 se situováním chodníku mezi horní a dolní částí obce Lipnice do katastrální mapy s vyznačením pozemků dotčených umístěním stavby.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala a autorizovala Ing. Daniela Škubalová, autorizovaný inženýr pro mosty, inženýrské konstrukce a technik pro dopravní stavby, č. a. 0200643. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.
3. Stavebník nejméně 14 dní před zahájením stavby oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Budou splněny podmínky stanoviska Městského úřadu Blovice, odboru životního prostředí, jako orgánu ochrany ovzduší, jako orgánu odpadového hospodářství a orgánu ochrany přírody vydaného jako součást koordinovaného stanoviska Městského úřadu Blovice pod č. j. MUBlov 01039/23/OŠ/Hjk ze dne 06.02.2023
 - Budou respektována ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
 - Při realizaci akce bude s odpady nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
 - Při realizaci stavby bude muset dojít ke kácení dřevin. To bylo povoleno v rozhodnutí Městského úřadu Spálené Poříčí, odboru výstavby. V případě dřevin, které nebudou káceny, platí, že dojde k jejich maximální ochraně a to dle české normy ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů, vegetačních ploch při stavebních pracích). Provozní bezpečnost musí zůstat zachována.
5. Budou splněny podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje ze dne 12.01.2022 pod zn. 467/22/SUSPK-PJ
 - Stavba bude provedena dle předložené PD, veškeré změny budou konzultovány se zástupcem SUS PK
 - Veškeré silniční součásti a příslušenství dotčené činnosti související s výkopovými pracemi (silniční příkopy, přilehlé zelené pásy, propustky a další systémy a zařízení pro odvodnění komunikace, mosty, dopravní značení, záchytná a bezpečnostní zařízení, atd.) budou po skončení stavby uvedeny do původního funkčního stavu.
 - Voda ze sousedních pozemků bude zabezpečena tak, aby nevytékala na silnici č. II/117, bude zachováno odvodnění dotčené komunikace.
 - Stávající svislé dopravní značení bude v případě nutnosti odstraněno a obnoveno. MÚ Blovice, odbor správní a dopravní bude požádán o vydání rozhodnutí o zvl. užívání komunikace č. II/117
 - V případě zásahu do pozemků ve správě SÚSPK bude před kolaudací stavby (po konzultaci s paní Balvínovou, SÚSPK) provedeno geometrické zaměření stavby pro účely majetkoprávního vypořádání.
6. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1122695550 ze dne 28.12.2021
 - Budou dodrženy nejkratší vzdálenosti vodičů od křižovaných pozemních komunikací dle PNE 33 3302 v platném znění.
 - Před zahájením prací bude ve spolupráci ČEZ Distribuce, a. s. úsek Provoz, tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kV. V místech předpokládaného křížení zemního kabelového vedení bude zajištěna hloubka uložení

předmětného vedení. Dodavatel prací je povinen seznámit pracovníky, jichž se to týká se skutečnou polohou vedení a upozornit je a odchylky od projektové dokumentace.

- Souběhy a křížovky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a přepisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. Obzvláště upozorňujeme na dodržení ČSN v místě komunikace a vjezdů. V případě potřeby bude zemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přibetonováno. Nová trasa bude provedena formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři.
- Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a. s., úsek Provoz, ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- Při zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelu vedení bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože předmětného vedení.
- Pokud bude nutno provádět zemní práce a výkopové práce (skrývka současného povrchu, frézování apod.) ve stávající trase zemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a. s. úsek Provoz, předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a. s., úsek Provoz, ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- Zemní a výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN budou probíhat takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich statika.
- Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků zařízení distribuční soustavy bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- V ochranném pásmu podzemního vedení NN nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak měněna současná výšková niveleta země.
- Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu a PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.
- Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. V platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
- Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a. s., ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní a noční dobu.
- Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zákona 458/2000 Sb. V platném znění.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

7. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 504175/22 ze dne 07.01.2023
- výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability
 - řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
8. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti GasNet, s r. o., zn. 5002527967 ze dne 17.01.2022
- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení (dále jen PZ)
 - Při souběhu, křížení technické IS realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
 - Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí plynárenského zařízení nebo jen v souladu s ČSN 73 6005.
 - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby (kontakt na zodpovědného pracovníka vladimir.prochazka@gasnet.cz, roman.brabec@gasnet.cz.)
 - Požadované krytí PZ pro komunikaci, vjezdy je 100 cm, požadované krytí PZ pro chodníky je 80 cm, maximální možné krytí nad PZ je 150 cm.
 - Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1. Nad plynovodem musí být zachován obsyp pískem min. 30 cm + výstražná fólie vše v souladu s TPG 702 01. Při kontrole bude provedena kontrola těsnosti plynárenského zařízení. Nelze-li tuto podmínku splnit, vyvolá výše uvedená stavba výškovou přeložku. Požadujeme chránit plynovodní zařízení před mechanickým poškozením.
 - Při realizaci stavby je vyloučeno použití těžké mechanizace.
 - V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebudou umístovány žádné nadzemní stavby, základy sloupů, sloupků, opěrné zdi, stojany ...
 - Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí plynovodu a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 metr.
 - Nesmí dojít k omezení přístupu k plynovodnímu zařízení pro provádění kontrol těsnosti, jejíž pravidelnost vychází z energetického zákona.
 - V případě vysazování stromů dodržet vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu
 - Zřizování staveníště, skladování materiálů, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti
 - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)

vedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu, vč. přesného určení uložení PZ, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkryté PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>), lze použít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném pásmu a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavby, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/techicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 120007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z tohoto vyvozeny příslušné důsledky.
9. Stavba bude dokončena do 3 roků od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. O kolaudační souhlas požádá žadatel příslušný stavební úřad a pro jeho vydání opatří závazná stanoviska dotčených orgánů, a k žádosti doloží doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, o způsobilosti provozních zařízení, dokladů uvedených v podmínkách tohoto rozhodnutí a geometrický plán.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Město Spálené Poříčí, IČ: 00257249, Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň - jih, IČ: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 12.10.2022 podalo město Spálené Poříčí žádost o vydání společného povolení na stavbu „Chodník mezi dolní a horní částí obce Lipnice“. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavební úřad oznámil opatřením č. j. MUBlov 17434/22/DO/Chot ze dne 07.11.2022 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je, že mohou své námítky k předmětné stavbě uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Rovněž upozornil účastníky řízení, že k závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na čtvrtek 15.12.2022.

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistil, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání a grafické vyjádření záměru bylo vyvěšeno v blízkosti navržené trasy předmětné stavby. Oznámení o zahájení společného řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Blovice a Městského úřadu Spálené Poříčí.

V průběhu společného územního a stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření.

Podkladem pro rozhodnutí je zejména projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, kterou autorizovala Ing. Daniela Škubalová, autorizovaný inženýr pro mosty, inženýrské konstrukce a technik pro dopravní stavby, č. a. 0200643. Dalšími podklady pro rozhodnutí jsou stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení bylo zjištěno, že souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2041 v katastrálním území Lipnice u Spáleného Poříčí a některá stanoviska dotčených orgánů k projektové dokumentaci byla vydána před aktualizací dokumentace (k delší variantě chodníku, která není předmětem řízení), byl žadatel vyzván k doplnění žádosti, a to o souhlas a stanoviska k projednávané podobě projektu, tj. chodníku zkrácenému na 655,71 m. Poté, co tak učinil, sdělil stavební úřad opatřením č. j. MUBlov 03050/23/DO/Chot ze dne 20.02.2023 tuto skutečnost účastníkům řízení a poskytl jim lhůtu 7 dnů na seznámení se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním. Tato lhůta uplynula dnem 13.03.2023.

V předložených stanoviscích vyslovily všechny příslušné orgány s navrhovaným záměrem souhlas. Jednotlivá stanoviska a vyjádření získaná před a v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.

Odbor stavební a dopravní Městského úřadu Blovice, oddělení územního plánování vydal závazné stanovisko jako součást koordinovaného stanoviska Městského úřadu Blovice ze dne 03.03.2022 pod č. j. MUBlov 00332/22/OŠ/Hjk, po aktualizaci dokumentace pak pod č. j. MUBlov 01039/23/OŠ/Hjk ze dne 06.02.2023 vydal nové koordinované závazné stanovisko,

přičemž v obou stanoviscích uvedl, že záměr je přípustný a nestanovil pro jeho provedení žádné podmínky.

Policie ČR vydala k aktualizované dokumentaci souhlasné stanovisko dne 03.02.2023 pod č. j. KRPP-17315-2/ČJ-2023-031106-47, přičemž i předchozí stanoviska (č. j. KRPP-1211-2/ČJ-2022-031106-47 ze dne 03.01.2022 a č. j. KRPP-8913-2/ČJ-2023-031106-47 ze dne 17.01.2023) byla souhlasná a též bez podmínek. Krajská hygienická stanice vydala souhlasné závazné stanovisko dne 19.01.2023 pod č. j. KHSPL/01433/21/2023. Toto stanovisko neobsahovalo žádné podmínky.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje vydala dne 06.01.2022 pod zn. 467/22/SUSPK-PJ souhlasné vyjádření s podmínkami uvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Městský úřad Spálené Poříčí, odbor výstavby vydal dne 24.01.2022 pod č. j. 71/2022/MěÚSP-2 rozhodnutí, ve kterém povoluje kácení 1 ks stromu. ČEZ Distribuce a. s. vydala pod zn. 1122695550 dne 28.12.2021, CETIN a. s. dne 07.01.2024 pod č. j. 504175/22 a GasNet, s r. o. dne 17.01.2022 pod zn. 500252967 vydali souhlasné vyjádření s podmínkami uvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad došel k závěru, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Protože nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Dle předložené projektové dokumentace stanoviska a vyjádření k navrhované stavbě sdělili:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, DI, Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň
- Krajská hygienická stanice plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
- Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
- Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
- Městský úřad Blovice, Oddělení školství a památkové péče, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
- Městský úřad Spálené Poříčí, odbor výstavby, náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- ČEZ a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- GasNet s r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- návrhy a námitky účastníků řízení nebyly až do doby vydání rozhodnutí vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

- účastníci se k podkladům rozhodnutí mohli vyjádřit při ústním jednání dne 15.12.2022, čehož využil pan Antonín Kuneš, který požadoval vjezd na svůj pozemek parc. č. 1803 v katastrálním území Lipnice u Spáleného Poříčí. Po dohodě nebude požadovaný vjezd řešen v rámci tohoto řízení, ale samostatně až poté, kdy vlastník pozemku bude znát jeho polohu vycházející z prostorového uspořádání nového využití jmenovaného pozemku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a to podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Zdeněk Váňa
vedoucí dopravního oddělení



Toto povolení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Blovice a Městského úřadu Spálené Poříčí.

Vyvěšeno a zveřejněno způsobem

Umožňujícím dálkový přístup dne: Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu (oprávněné osoby), který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení a jeho zveřejnění způsobem, umožňující dálkový přístup.

Obdrží:**účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona stavebního zákona:**

- Město Spálené Poříčí, doručit zmocněnci: Ing. Daniela Škubalová, IDDS: xwjznjn
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň - jih, IDDS: qbep485

veřejnost dle § 87 stavebního zákona:

- zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Blovice
- zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Spálené Poříčí

účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona stavebního zákona:

- Tomáš Honzík, Sedlo č. p. 22, Střelské Hoštice, 386 01 Strakonice
- Miroslav Heřman, Spálené Poříčí č. p. 537, 335 61 Spálené Poříčí
- Alena Heřmanová, Spálené Poříčí č. p. 537, 335 61 Spálené Poříčí

- Antonín Kuneš, Nechanice č. p. 41, 335 63 Nové Mitrovice
- Petra Kunešová, Čechova č. p. 484, 335 61 Spálené Poříčí
- Václav Slavík, Lipnice č. p. 22, 335 61 Spálené Poříčí
- Tomáš Junek, IDDS: ypbutij
- Marie Zacharová, Záhlinická č. p. 841, 768 24 Hulín
- Lenka Houšková, Lipnice č. p. 23, 335 61 Spálené Poříčí
- Josef Kirinovič, Lipnice č. p. 169, 335 61 Spálené Poříčí

dotčené orgány státní správy:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Plzeň-jih, DS: 5ixai69
- Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní jako orgán územního plánování, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
- Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

ostatní:

- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
- vlastní k založení