



Spis.značka  
Číslo jednací  
Vyřizuje

S-META 57008/2012 OI/Su 44  
METAB 23490/2013/OI/Su  
Suchánková Dáša Ing., tel. 381486326

Tábor  
9.5.2013

**Veřejná zakázka s názvem „Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“**

Evidenční číslo VZ: 239988

**- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8**

1) Zadavatel na základě níže uvedených dalších dotazů tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

**Dotaz č. 35**

„Objekt: SO 03 – Úprava terénu, položka č. 14:

|    |   |          |                                                                                                                |    |           |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 14 | K | 171101R2 | Provizorní hrazení pro zhotovení břehové patky vč. dopravy, materiálu, odstranění, odvozu a uložení na skládku | m3 | 2 500,000 |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

délka x plocha

1000\*2,5

2 500,000

a v I.D.1.1 Dokumentace SO-01, SO-03, SO-04, SO-05, SO-06, SO-07 - Technická zpráva - strana 7: Ochranné hrázky: Pro provádění kamenné břehové patky je nutné zřídit provizorní ochrannou hrázku v celé délce liniové stavby. Předpokládá se zřízení dočasné zemní hrázky z nepropustných materiálů, případně lze použít pytle s pískem. Průřezová plocha hrázky je uvažována 2,5 m<sup>2</sup> v délce cca. 1000 m.

Výše uvedené práce budou prováděny v úseku Lužnice mezi třemi jezy, lze tedy předpokládat hloubku části dna kolem 2m. Možnosti snížení hladiny jsou omezeny na období s minimálním průtokem, ale i tak je toto řešení v hloubce vyšší než 0,75 nevhodné. Možným řešením je použití štětovnic. Může zadavatel upřesnit řešení provedení hrázek s ohledem na profilaci dna?“

**Odpověď:**

Na základě dotazu projektant prověřil hloubky dna a provedl úpravu návrhu provizorního hrazení. Vzhledem ke zjištěným hloubkám bude provizorní hrazení pomocí štětovnic rozšířeno i pro realizaci výhonů, kamenné dlažby a části břehové patky s větší hloubkou (cca 50 m). Současně projektant zvětšil průřezovou plochu zemní hrázky. **Došlo tedy ke zvýšení rozsahu štětovnicové stěny na 1452 m<sup>2</sup> a zemní hrázky na 2800 m<sup>3</sup>.** Obecně je nutné práce provádět za nižších vodních stavů. V souvislosti s tím opravujeme hodnoty výměr položek č. 6, 7, 8, 9 a 14 u SO 03 – Úprava terénu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který v platné a aktuální podobě tvoří přílohu těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 8.

### **Dotaz č. 36**

„Po prostudování ZD, návrhu SoD a Technické zprávy prosím o upřesnění:

PS 01-Mobilní čerpací stanice - ve VV uveden 1 kus. Jsou tímto míněny pouze náklady na případné použití této mobilní ČS v průběhu stavby za povodní, tak jak je uvedeno v návrhu SoD a nebo je tato mobilní ČS předmětem dodávky celého díla?“

### **Odpověď:**

**Mobilní čerpací stanice je předmětem dodávky celého díla a všichni uchazeči to musí zohlednit ve svých cenových nabídkách.**

Pro úplnost zde současně uvádíme odpověď na dotaz č. 15 v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 5 - viz následující text:

#### **Odpověď na dotaz č. 15:**

*Specifikace mobilní čerpací stanice je uvedena ve zprávě „I.D.1.1. Dokumentace SO-01, SO-03, SO-04, SO-05, SO-06, SO-07 Technická zpráva“, jež je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele (viz soubor s názvem ZD Příloha č. 1 Projektová dokumentace I.D. - 2.zip), a to na stranách 19 a 20 v části 1.9. PS-01 Mobilní čerpací stanice. Konkrétní dodavatel mobilní čerpací stanice a s tím spojený její návrh bude součástí nabídky uchazečů.*

2) Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 15. zadávací dokumentace takto:

### **15. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek**

- 1) **Lhůta pro podání nabídek** končí dne **20. 5. 2013 ve 13:00** hodin. Nabídky lze zaslat **poštou na adresu** Město Tábor, odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor nebo na této adrese **předat osobně na podatelnu** MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.
- 2) **Podání nabídky** se řídí ustanovením § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona.
- 3) **Otevírání obálek** bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **20. 5. 2013 od 13:00 hodin** v zasedací místnosti odboru investic a strukturálních fondů č. 50, Žižkovo náměstí čp. 11, 2. patro, budova Městského úřadu v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.



Ing. Karel Hotový  
vedoucí odboru investic  
a strukturálních fondů

### **Příloha:**

- kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platné a aktuální podobě, ve formátu EXCEL