

	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na zakázku PCE-HV a PS B101-135 Letiště Pardubice Ev.č. Z2017 – 000644	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	--	---

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., obdržel žádost na dodatečné informace (dotazy) k Zadávací dokumentaci na zakázku:

PCE-HV a PS B101-135 Letiště Pardubice ev.č. Z2017 – 000644

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené dodatečné informace.

Dotaz č. 4

K níže uvedenému RV máme dotaz / technická zpráva / :

- ☐ Neměl by být níže uvedený RV s odlehčenou kuželkou ?
- ☐ Neměl by být níže uvedený RV s havarijní funkcí ?
- ☐ Jaký uzavírací tlak je požadován u níže uvedeného RV ?
- ☐ Jaké je požadováno řízení pohonu RV(3-bodové nebo 0-10V) ?

SO 02 Posilovací čerpací stanice (PČS)

- 101.** Ventil uzavírací s regulační funkcí s el. pohonem z lité oceli (připojení přírubové)
PN 4,0 MPa DN150
- konstrukční teplota 220°C při PN4,0 MPa
L = 480 mm

Kvs = 360 (m³/h); charakteristika lineární

2 ks

POTR

Poznámka:

Uzavírání okruhu čerpadla

pos.1 při nechodu čerpadla.

Otevírání okruhu čerpadla pos.1 při chodu čerpadla.

El. pohon 230V/50 Hz.

Odpověď zadavatele:

Z uvedených informací o uzavíracím tlaku vyplývá, že u některých regulačních ventilů je vhodné použít odlehčenou kuželku. Toto vyplývá z předpisů jednotlivých výrobců regulačních ventilů.

Havarijní funkce u regulačního ventilu není požadována.

U regulačního ventilu je požadovaný uzavírací tlak daný max. přetlakem v primární soustavě, tj. 2,5 MPa.

U regulačního ventilu je požadováno 3- bodové řízení pohonu se signalizačními kontakty OTEVŘENO x ZAVŘENO.

Dotaz č. 5

V PD je uvedeno – přeložka VO ,sloup veřejného osvětlení – SO 03, v SOD – v rekapitulace chybí . Kam se bude započítávat ??

K.

	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na zakázku PCE-HV a PS B101-135 Letiště Pardubice Ev.č. Z2017 – 000644	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	--	---

Odpověď zadavatele:

Cenu za SO 03 zahrňte ve smlouvě do položky SO 01 horkovod.

Dotaz č. 6

Položky koordinace s SZDC a s RSD kpl 1 - prosíme upřesnit, zda dle souhlasů vlastníků, bude zhotovitel platit poplatky uvedené ve vyjádření ŘSD / např 500 Kč/bm/DN do 500 mm u protlaku /, nebo je to věc zadavatele? Co bude činnost zhotovitele a co má projednáno zadavatel s dotčenými orgány ?

Odpověď zadavatele:

Podmínky ŘSD:

Finanční náhradu za zřízení VB/ omezení užívání ve výši např. 500 Kč/bm/ DN do 500 mm za uložení sítě do komunikace platí EOP v rámci uzavření smlouvy budoucí.

Náhradu za pronájem stavby silnice – provádění stavebních prací 40,- Kč /m2/bm/den a náhradu za pronájem vozovky – umístění materiálu či mechanizace 30,- Kč/m2/bm/den platí zhotovitel stavby v případě, že to bude využito.

Ostatní podmínky souhlasu vlastníka ze dne 25.2. 2016 jsou pro zhotovitele platné, kromě zajištění Rozhodnutí o zvláštním užívání, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, a uzavření smlouvy o věcném břemeni, které řeší investor. Rozhodnutí o zvláštním užívání je vydané a smlouva o smlouvě budoucí uzavřena.

Podmínky SŽDC:

Investor má se SŽDC uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí dle bodu 1. podmínek ze souhrnného stanoviska SŽDC ze dne 4.3. 2016 včetně řešení finanční náhrady.

Ostatní podmínky zajistí zhotovitel stavby, bod 17. závěrečnou prohlídku za účasti OŘ HKR ve spolupráci se zástupcem investora.

Náklady za drážní dohled dle bodu 2. hradí zhotovitel stavby včetně jeho objednání.

Všeobecně:

S dotčenými orgány je projednáno a vydáno Rozhodnutí o uložení sítí pod komunikace, je vydán souhlas Drážního úřadu se stavbou, probíhá územní řízení pro povolení stavby, probíhá řízení o povolení kácení stromů.

Další vyjádření dotčených orgánů jsou ve složce E: Doklady.

Dotaz č. 7

Přiložený soubor je v Autocadu poškozen a není v předané zadávací dokumentaci uložen ve formátu .pdf .

Požadovaný soubor je uložen v „ZD příloha č.4 projektová dokumentace Pce Letiště.zip“ v části:

4000_01_DPS_D_SO 01 Horkovod
SO 01_D.1.1_Stavební



	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na zakázku PCE-HV a PS B101-135 Letiště Pardubice Ev.č. Z2017 – 000644	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	--	---

Žádáme o provedení opravy formátu .dwg, urychlené doplnění do adresáře **PDF** a zaslání

Odpověď zadavatele:

Přílohou tohoto dokumentu jsou opravené soubory 4000_01_DPS_D_SO 01 Horkovod, SO 01_D.1.1_Stavební - komplet v pdf i v dwg.

V Opatovicích nad Labem dne 15.2.2017

.....
Ing. Václav Pašek, Ph.D.
Výkonný ředitel
Elektrárny Opatovice, a.s.

Handwritten signature