

**„Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ
– II. etapa“**

Zadávací řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dodatečná informace zadavatele č. 3 k zadávacím podmínkám (dle § 49 zákona)

Dne 21. 9. 2015 obdržel zadavatel následující žádosti o dodatečné informace:

Žádost č. 1

V textové části zadávací dokumentace objektu SO 07 - Přeložka SEK 02 je uvedeno - předmětem SO 07 je zajištění stavební připravenosti - ve výkazu výměr jsou položky zemních prací i odborných elektroprací.

Dle vyjádření správce sítě - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou tyto odborné elektropráce v jejich kompetenci.

Znamená to, že by tyto položky neměly být součástí nabídky a tudíž je nemáme naceňovat a nacenit pouze zemní práce?

Odpověď:

Ke stavebnímu objektu SO 07 – Přeložka SEK 02 sděluje zadavatel, že kompletní realizace tohoto stavebního objektu byla smluvně zajištěna samostatnou smlouvou mezi zadavatelem a vlastníkem sítě elektronických komunikací, tj. společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Z tohoto důvodu není výše uvedený stavební objekt předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ – II. etapa“.

***V soupisu prací nebudou uchazeči „SO 07 – Přeložka SEK 02“ oceňovat !!
(Tzn., že se neoceňují položky č. 1-18 z odd. Zemní práce a položky č. 1-21 z odd. Telefónica O2 - metalická kabeláž – přeložka)***

Požadavek zadavatele uvedený v čl. 11 textové části zadávací dokumentace (zvýrazněno tučným písmem) v tomto případě, stejně jako v případě uvedeném v dodatečné informaci č. 2, neplatí.

Žádost č. 2

Žádám Vás touto cestou o poskytnutí dodatečné informace k položce 151 SO02 stavební část:

položka 151 – Odstranění tepelné izolace-plst', ve výkazu výměr SO02 stavební část - O co se přesně jedná? Kde se izolace nachází a v jaké tloušťce?

Odpověď:

Jedná se plstěnou podložku tl. 3 mm nacházející se v podlahách ve 2NP (zjištěno v rámci stavebně technického průzkumu).

Termín odevzdání nabídek ani požadavky na podání nabídek se nemění.

V Brně dne 21. 9. 2015

Za správnost:

Ing. Jan Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna