

Seznam strojů a zařízení a specifikace zařízení

Stavba :	ZŠ Bosonožské nám.44, SO-01 Pohybové prostory	Specifikace VZT
Objekt :	D.1.4.3 Vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	R.pol-1.01	Větrací rekuperační jednotka ,V=1000 m3/h,Pc=160Pa Pm=680W,230V,50Hz, G=69 kg-viz.v.č.D.1.4.3.3	ks	1.00		
2	R.pol-1.01a	Kabelový ovladač -viz v.č.D.1.4.3.3	ks	1.00		
3	R.pol-101b	Elektrický ohříváč vel. 250/3,0 k poz.1.01-viz v.č.D.1.4.3.3	ks	2.00		
	R.pol-101c	Regulátor k poz.1.01 -viz v.č.D.1.4.3.3	ks	2.00		
4	R.pol-1.01d	Teplotní čidlo potrubní k poz.1.01-viz v.č. D.1.4.3.3	ks	2.00		
5	R.pol-1.02	Ventilátor diagonál.do kruh.potrubí vel.800/200-dvouotáčkový- viz.v.č.D.1.4.3.3	ks	4.00		
	R.pol-1.03	Tlumič hluku 250/900 -D.1.4.3.3	ks	5.00		
6	R.pol-1.04	Výústka pro kruhové potrubí vel.425x75-přívod-viz.v.č.D.1.4.3.3	ks	10.00		
7	R.pol-1.05	Výústka pro kruhové potrubí vel.425x75-odvod-viz.v.č.D.1.4.3.3	ks	14.00		
	R.pol-1.06	Talířový ventil odvodní Ø100mm-viz.v.č.D.1.4.3.3-5	ks	10.00		
8	R.pol-1.08	Žaluziová klapka přetlaková vel.200-viz.v.č.D.1.4.3.3-5	ks	4.00		
9	R.pol-1.09	Žaluziová klapka přetlaková vel.250-viz.v.č.D.1.4.3.3	ks	1.00		
	R.pol-1.10	Žaluzie protidešťová vel.250-viz.v.č.D.1.4.3.3	ks	1.00		
10	R.pol-1.11	Kruh.vinuté potrubí do Ø100/60%tvar.,skup.I, pozink.pl.- viz.v.č.D.1.4.3.3	m	12.00		
11	R.pol-1.12	Kruh.vinuté potrubí do Ø200/60%tvar.,skup.I, pozink.pl.- viz.v.č.D.1.4.3.3-5	m	36.00		
	R.pol-1.13	Kruh.vinuté potrubí do Ø280/50%tvar.,skup.I, pozink.pl.- viz.v.č.D.1.4.3.3	m	62.00		
12	R.pol-1.14	Ohebná hadice Ø100-viz.v.č.D.1.4.3.3	m	3.00		
13	R.pol-1.15	Nátěry ocel.konstrukcí syntetické dvojnásobné s 1x emailováním a tmelením-viz.v.č.D.1.4.3.3	m²	48.00		
	R.pol-1.16	Nátěry ocel.konstrukcí syntetické základní S 2003- viz.v.č.D.1.4.3.3	m²	48.00		
14	R.pol-1.17	Nátěry ocel.konstrukcí vinylové-reaktivní, jednonásobné S 2002-viz.v.č.D.1.4.3.3	m²	48.00		
15	R.pol-1.18	Rohož z minerální vlny tl.4cm s AL folií-přívodní potrubí- viz.v.č.D.1.4.3.3	m²	32.00		
	R.pol-1.19	Deska s povrchem pozink. 0,8mm s parozábranou- viz.v.č.D.1.4.3.3	m²	32.00		
16	R.pol-1.20	Závěsný šroub-závit.tyč M10/1000-viz.v.č.D.1.4.3.3-5	ks	80.00		
17	R.pol-1.21	Spojovací matice SM10 -viz.v.č.D.1.4.3.3-5	ks	80.00		
	R.pol-1.22	Objímka kruh.potr.s pryží 100-viz.v.č.D.1.4.3.3-5	ks	8.00		
18	R.pol-1.23	Objímka kruh.potr.s pryží 200-viz.v.č.D.1.4.3.3-5	ks	32.00		
19	R.pol-1.24	Objímka kruh.potr.s pryží 250-viz.v.č.D.1.4.3.3-5	ks	48.00		
	R.pol-1.25	Spojovací a těsnící materiál-viz.v.č.D.1.4.3.3-5	ks	1.00		
20	R.pol-2.01	Parapetní větr.rekuper.jednotka, V=3150 m3/h, Pc=285Pa,N=2x1500W, Qt=23,5kW, Qch=15kW-viz.v.č.D.1.4.3.5	ks	1.00		
21	R.pol-2.01a	Směšovací uzel topení-viz.v.č.D.1.4.3.5	ks	1.00		
	R.pol-2.01b	Štípcí klapka těsná vel.400-viz.v.č.D.1.4.3.5	ks	1.00		
22	R.pol-2.01c	Servopohon se zpětnou pružinou-viz.v.č.D.1.4.3.5	ks	1.00		
23	R.pol-2.01d	Sífon podtlakový s uzávěrem-viz.v.č.D.1.4.3.5	ks	1.00		
	R.pol-2.01e	Odvod kondenzátu-umělohmotné potrubí DN25- viz.v.č.D.1.4.3.5	m	8.00		
24	R.pol-2.02	Venkovní kondenzační jednotka Qch=5,5 až 15 kW, N=5,171kW, 400V, G=123 kg-viz.v.č.D.1.4.3.5	ks	1.00		
25	R.pol-2.02a	Řídící elektronika včetně čidel pro venkovní kondenz.jednotku- viz.v.č.D.1.4.3.5	ks	1.00		
	R.pol-2.02b	Kabelový ovladač s podsvícením-viz.v.č.D.1.4.3.5	ks	1.00		
26	R.pol-2.02c	Vedení chladiwa, chladiwo R410A, 6/12, tepelná izolace, komunikační vedení-viz.v.č.D.1.4.3.5	m	4.00		
27	R.pol-2.03	Tlumič hluku 400/900 -viz.v.č.D.1.4.5	ks	4.00		

Seznam strojů a zařízení a specifikace zařízení

Stavba :	ZŠ Bosonožské nám.44, SO-01 Pohybové prostory	Specifikace VZT
Objekt :	D.1.4.3 Vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	R.pol-2.04	Vyústka pro kruhové potrubí vel.625x125-přívod-viz.v.č.D.1.4.3.4	ks	6.00		
28	R.pol-2.05	Vyústka pro kruhové potrubí vel.625x125-odvod-viz.v.č.D.1.4.3.4	ks	6.00		
29	R.pol-2.07	Žaluziová klapka přetlaková vel.400-viz.v.č.D.1.4.3.7	ks	1.00		
	R.pol-2.08	Žaluzie protidešťová vel.250-viz.v.č.D.1.4.3.7	ks	1.00		
30	R.pol-2.09	Kruh.vinuté potrubí do Ø400/50%tvar.,skup.I, pozink.pl.-viz.v.č.D.1.4.3.4	m	49.00		
31	R.pol-2.10	Nátěry ocel.konstrukcí syntetické dvojnásobné s 1x emailováním a tmelením-viz.v.č.D.1.4.3.4-7	m²	38.00		
	R.pol-2.11	Nátěry ocel.konstrukcí syntetické základní S 2003-viz.v.č.D.1.4.3.4-7	m²	38.00		
32	R.pol-2.12	Nátěry ocel.konstrukcí vinylové-reaktivní, jednonásobné S 2002-viz.v.č.D.1.4.3.4-7	m²	38.00		
33	R.pol-2.13	Rohož z minerální vlny tl.4cm s AL folií-přívodní potrubí-viz.v.č.D.1.4.3.4-7	m²	32.00		
	R.pol-2.14	Rohož z minerální vlny tl.8cm s AL povrchem tl.1mm-viz.v.č.D.1.4.3.4-7	m²	6.00		
34	R.pol-2.15	Závěsný šroub-závit.tyč M10/1000-viz.v.č.D.1.4.3.4-7	ks	36.00		
35	R.pol-2.16	Spojovací matice SM10 -viz.v.č.D.1.4.3.4-7	ks	36.00		
	R.pol-2.17	Objímka kruh.potr.s pryží 400-viz.v.č.D.1.4.3.4-7	ks	36.00		
36	R.pol-2.18	Spojovací a těsnící materiál-viz.v.č.D.1.4.3.4-7	ks	1.00		
37	R.pol-3.01	Žaluzie protidešťová vel.900x200-viz.v.č.D.1.4.3.3	ks	1.00		
	R.pol-3.02	Potrubí čtyřhranné- rovné, s=0,8mm,skup.I, pozink.pl.-viz.v.č.D.1.4.3.3	m²	9.00		
38	R.pol-3.02a	Potrubí čtyřhranné-tvarovky, s=0,8mm,skup.I, pozink.pl.-viz.v.č.D.1.4.3.3	m²	4.00		
39	R.pol-3.03	Rohož z minerální vlny tl.4cm s AL folií-přívodní potrubí-viz.v.č.D.1.4.3.3	m²	13.00		
	R.pol-3.04	Závěsný šroub-závit.tyč M10/1000-viz.v.č.D.1.4.3.3	ks	8.00		
40	R.pol-3.05	Spojovací matice SM10 -viz.v.č.D.1.4.3.3	ks	8.00		
41	R.pol-3.06	Objímka čtyřhr.potr.s pryží 900x200-viz.v.č.D.1.4.3.3	ks	4.00		
	R.pol-3.07	Spojovací a těsnící materiál-viz.v.č.D.1.4.3.3-5	ks	1.00		