

V Líbeznících dne 18.7.2017

Věc: Dodatečné informace (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce sociálního zázemí zdravotního střediska v Líbeznících“

Veřejný zadavatel: Obec Líbeznice

Vážení uchazeči,
zadavatel vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené dodatečné informace (v pořadí první).

Zadavatel upřesňuje rozsah prováděných prací a nově specifikuje některé položky zařizovacích předmětů ve výkazu výměr:

1. 7631: Montované konstrukce sádrokartonové – podhledy
 - Výřezy v podhledech budou mít pravoúhlé rohy a nikoliv zaoblené
 - Podhledy nebudou mít plexisklo
2. 771: Podlahy z dlaždic
 - Tvarové zjednodušení pásů barevné dlažby z oblých na pravoúhlé
3. 741: Elektroinstalace – silnoproud
 - LED pásky o celkové délce 155 m a výkonu 20 W/m zaměnit za prostá zářivková svítidla v počtu a výkonu odpovídajícím charakteru a potřebám prostoru
4. 72: Zdravotně technické instalace
 - Změna stojánkových baterií pro umyvadla v počtu 14 kusů ze senzorových na pákové
 - Umyvadla do desky v počtu 11 kusů změnit na běžné umyvadlo o šíři 60 cm
 - Urinál změnit na standardní s automatickým splachováním
 - Závěsná WC s bezešvou technologií změnit na běžná závěsná
 - Výbava dalšími zařizovacími předměty (držáky toaletního papíru, WC štětky a další) bude v běžném standardu
 - Změna tvaru zrcadel s oblými rohy na pravoúhlé
5. 766: Konstrukce truhlářské
 - Zcela vypustit položku dodávka a montáž závěsných stolů pro 11 kusů umyvadel (z důvodu – viz bod 4.)

Zadavatel dále sděluje, že upravuje termín pro podání nabídky do výběrového řízení: **do 24. července 2017 do 12.00 hodin.**

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

Mgr. Martin Kupka
zadavatel

