

Dodatečné informace k zadávacímu řízení

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Žatecká teplárenská, a.s., Žatec, č.p. 3149, PSČ 43801, IČ: 64650871** - Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem: „**Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké teplárenské, a.s. - instalace filtru spalin**“.

Dotaz uchazeče:

V popise technického řešení požaduje zadavatel čištění výměníku tlakovým vzduchem. Prosíme Vás o poskytnutí informací o tlakovém vzduchu, který bude k dispozici (teplota, tlak, kvalita) a definici připojovacího místa.


Odpověď zadavatele:

Z technické zadávací dokumentace vyplývá, že stlačený vzduch je součástí dodávky, ŽT neposkytuje.

Zadavatel zároveň upřesňuje maximální průtok vody pro výměník - 400 t/h.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Nikola Paříková

Mobil: 702 930 807

E-mail: parikova@viaconsult.cz

VIA Consult a.s.

Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno