

Zateplení ZŠ Labská

Dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám – úprava výkazu výměr, skladby střechy a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel tímto upřesňuje skladbu střech s požární odolností Broof t3.

Skladba Broof t3 EPDM

- výztužná ohňoretardační membrána EPDM tl. 1,14mm - viz technická specifikace níže
- tuhá minerální vlna tl. 100mm
- EPS 150S tl.80mm
- vyspádování střechy
- vyspravení stávající asfaltový pás
- stávající skladba střešního pláště

Technická specifikace EPDM s odolností Broof t3

- Vyztužená ohňoretardační střešní membrána z EPDM ze 100% vulkanizovaná střešní membrána. Fólie je vyrobena ze dvou vrstev ohňoretardační směsi s mezivrstevným vyztužením z tkané polyesterové tkaniny s vysokou pevností. tl. 1,14mm
- Stabilitní za teploty od -45°C do 130°C
- průtažnost základního materiálu EPDM dle EN 12311-2 $\geq 250 \%$
- odolnost vůči roztržení $\geq 45N$
- odolnost vůči UV záření Žádné praskliny nebo trhliny
- bod lámavosti EN 495-5 $\leq -45^{\circ}C$
- hydroizolační fólie bude instalována lepením velkých formátů (minimum spojů).

Uchazeči použijí výkaz výměr, který je přílohou této dodatečné informace a který zohledňuje výše uvedenou skladbu Broof t3 EPDM. Ve výkazu výměr se změnila položky v oddíle 712 a 713.

V souladu s ustanovením §40 odst. (3) provádí tímto zadavatel prodloužení lhůty pro podání nabídek ze dne 19.6.2013, 13:40 hod.

na **28.6.2013 do 11:20 hod.**

Otevírání obálek se uskuteční dne **28.6.2013 v 11:20 hod.** v zasedací místnosti Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna