DH.02 Inženýrském sítě a vybavení - Přípojka STL plynovodu

Technická specifikace

Pořadové číslo	Název	Jednotky (m, soub., ks, kg, m^2, m^3)	Množství
1	Výkop rýhy š=0,80m, prům. hl 0,95m	m^3	13,03
2	Pískový podsyp zrnitosti 0 - 2mm (oblá zrna), třída S (S2) tl. 100mm – strojní hutnění	m^3	1,37
3	Pískový obsyp zrnitosti 0 - 2mm (oblá zrna), třída S (S2) tl. 100mm – strojní hutnění	m^3	4,39
4	Zpětný zásyp vytěženou zeminou strojně hutněnou po vrstvách 20 cm.	m^3	7,27
5	Odvoz přebytečné zeminy na mezideponii	m^3	5,76
6	Navrtávka pod tlakem na ocelové potrubí ocel/ocel DN 50/DN32 (MINIBS) T-kus DN50/DN32	soub.	1,00
7	Kulový kohou Giacomini R 950 DN 32 pro plyn (HUP)	ks	1,00
8	Nika, kiosek (dle oplocení), betonový montovaný, zděný nebo plastový s PP odolností min. vel. Dvířek 700x600mm, velikosti niky 700x600x300mm s instalačním rámem	soub.	1,00
9	Betonový podkladní blok v lomech a u odboček	ks	3,00
10	Plastové potrubí HD-PE, SDR11, dn 40PE s ochrannou vrstvou, PE100, SDR11	m	15,50
11	HD-PE elektrosvařované koleno 90° dn 40PE, PE100, SDR11, PN10	ks	2,00
12	Zemní přechodka ocel/PE (DN 32 / dn 40PE)	ks	1,00
13	Přechodka PE/kov (dn 40PE / DN 32)	ks	1,00
14	Výstražná fólie s nápisem „Pozor plynovod“ dle ČSN 73 6006	m	14,50
15	Ocelový držák potrubí DN 32	ks	1,00