

Vysvětlení č. 4

(podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zadavatel	Obec Tuklaty
Sídlo	Na Valech 19 (sídlo obecního úřadu), PSČ: 250 82 Tuklaty
IČO:	00235822
ID datové schránky:	nszbnkj8
Název zakázky:	Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben
Statutární zástupce Zadavatele	Monika Petrisková, starostka
Druh veřejné zakázky:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel ve shora uvedené veřejné zakázce obdržel dne 1.4.2026 níže uvedený dotaz. Zadavatel poskytuje dodavatelům následující vysvětlení zadávacích podmínek

Dotaz dodavatele č. 1:

Existují rozpory a nedostatky v PD a VV týkající se sportovní palubové podlahy.

V TZ je uvedeno: dřevěná **dubová** paluba

Skladba P 0.2 uvádí:

dřevěná třívrstvá lamela, parketa, nášlapná vrstva dub min. 3,5 mm	14 mm
podkladní dřevěná prkna tl. 18,5	19 mm
pružný dvojité rošt	60 mm

Ve VV je uvedeno pouze:

Montáž podlah palubkových masivních s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování s podkladem z OSB desek, šířky palubky přes 120 do 135 mm šroubovaných	m2	296,360
"tělocvična 003" 23,9*12,4		296,360
<i>palubky podlahové borovice tl 28mm A/B</i>	<i>m2</i>	<i>320,069</i>

Ve Skladbě P 0.2 chybí záklop z OSB desek (dvojité, pokládka křížem). Ve VV je chybně uvedena palubka borovice. Ve VV chybí materiál pro záklop z OSB desek. Ve VV chybí lepení a šroubování OSB desek, tmelení a broušení OSB desek záklopu. Žádáme zadavatele o revizi PD a VV.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že došlo pouze ke změně popisu položek 230 a 231 ve stavební části.

V této souvislosti zadavatel aktualizoval výkaz výměr, který jsou povinni dodavatelé vzít na vědomí a nacenit jej ve veřejné zakázce.

Příloha – aktualizace výkazu výměr

V Tuklatech dne 5.4.2026

Obec Tuklaty