

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Obec Nová Ves
Nová Ves 154
277 52 Nová ves

Vás dopis značky/ze dne
23.11.2016

Naše značka
6288/16/KSÚS/MHT/KOS

Vyřizuje
Košnerová

Praha

23.11.2016

Věc : Opravené vyjádření

V příloze zasíláme doplněné vyjádření ke stavbě kanalizace v Nové Vsi a Nových Ouholicích.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (A)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Ing. Jiří Mayer
vedoucí TSÚ oblast Mnichovo Hradiště

Příloha : vyj. 5466/16/KSÚS/MHT/KOS

Obec Nová Ves
Nová Ves 154
277 52 Nová Ves

Vás dopis značky/ze dne

Náše značka
5466/16/KSÚS/MHT/KOS

Vyřizuje
Košnerová

Praha

16.10.2016

Věc : Nová Ves , Nové Ouholice – kanalizace – změna vyjádření

Na základě předloženého usnesení Rady Středočeského kraje ze dne 5.9.2016 o investičním záměru projektu „ II/608 Nové Ouholice – Nová ves, rekonstrukce PD “ a zhodnocení situace upouštíme od podmínky našeho vyjádření ze dne 21.9.2015, č.j. 4964/15/KSÚ/MHT/KO , bod 1 (na dotčených úsecích bude provedena homogenizace ½ vozovky). Oprava pracovní rýhy bude provedena dle přiloženého obrazového vzoru. Před položením podkladové vrstvy pod ACL budou provedeny statické zkoušky zhuštění (ČSN 721006 příl. A) konstrukčních vrstev vozovky na celém dotčeném úseku (cca po 100 m). Zkoušky musí prokázat min.únosnost 80 MPa a modul přetvárnosti do 2,5. Protokol o výsledku zkoušek budou předloženy správci silnice před položením podkladové vrstvy ACL a krytu vozovky ACO. Zkoušku zhuštění provede odborná nezávislá firma.

Ve vyjádření ze dne 12.8.2015, č.j. 4275/15/KSÚS/MHT/KO bod 1 – taktéž. Ostatní body zůstávají beze změny.

Podmínkou tohoto vyjádření je změna uzavřené smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice č. 15/1371/MH/KO/OU. Místo položky uložení do vozovky – homogenizace ½ vozovky500,-Kč bude účtováno podélné uložení do vozovky v silnici II. třídy bm/250,-Kč a III.třídy bm/75,-Kč.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (4)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001


Ing.Jiří Mayer
vedoucí TSÚ oblast Mnichovo Hradiště



Příloha : obrazový vzor

Obnova konstrukce a povrchu vozovky při ukládání inženýrských sítí

povrch vozovky v kobercové úpravě



- 1) Všechny materiály budou hutněny ve vrstvách **max. 30 cm**
- 2) Při uložení inženýrských sítí do vozovky bude povrch vozovky vyfrézován, strojně položen a zhutněn
- 3) Podélný spoj bude ošetřen spojovacím nátěrem.
- 4) Příčný spoj (řez) bude ošetřen vhodnou zálivkou (asfaltovou emulzí) nebo samolepícím páskem.