

VIPA project, s.r.o.

Cyrilometodějská 43/20

674 01 TŘEBÍČ

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací: BV/5166/2016-Ben

Vyřizuje: Ing. Irena Benešová

Tel.: 545 532 247

Datum: 19. 10. 2016

Opatovice – autobusové zastávky a chodník podél silnice III/41614

Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Nemáme námítky k výše uvedené stavbě. Při realizaci stavby bude dotčen stávající vodovodní řad ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS).

Souhlasíme s výše uvedenou stavbou, pokud budou splněny následující podmínky:

1. Oznámit zahájení prací 14 dní předem na VAS provozní středisko Židlochovice tel. 547 231 018 současně s objednávkou na vytýčení dotčeného vodovodu.
2. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního potrubí nebo omezení jeho provozuschopnosti. Ochranné pásmo vodovodního potrubí je stanoveno 1,5 m. V tomto prostoru není dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS.
3. Poklopy vodovodních armatur zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů vodovodních armatur např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod. musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
4. Přizvat zástupce VAS provozního střediska k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních poklopů.
5. Bude dodrženo min. krytí vodovodu včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Adresa divize
Soběšická 820/156,
Lesná, 638 00 Brno

tel.: +420 545 532 111
fax: +420 545 532 392
e-mail: sekretariat@vasbv.cz

Bankovní spojení: 3201641/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156,
Lesná, 638 00 Brno

6. Přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li k poškození vodovodu, musí být neprodleně opravena odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
7. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
8. Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

S pozdravem



Ing. Eva Kejvalová

vedoucí technického útvaru