

PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o.
Bc. Pavlína Guerrerová
V Podhájí 226/28
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1097836390

Ladislav Blažek / 800 850 860 Pardubice / 4. 5. 2018

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Vážená paní Guerrerová,
dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek ze dne 9. 4. 2018, který se týká vyjádření k projektové dokumentaci pro účely vydání stavebního povolení k akci:
„Okrouhlice - kanalizace a přečerpávání odpadních vod a kanalizace“.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- Požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně ochranného pásma v plném rozsahu.
- Budou dodrženy podmínky dané ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
- Budou dodrženy podmínky uvedené v Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení č. 1097836391, vydaném dne 4. 5. 2018.
- Požadujeme dodržet podmínky, které jsou přílohou tohoto vyjádření.

Toto vyjádření nenahrazuje Sdělení o existenci sítí. Sdělení o existenci sítí je možno získat na webových stránkách www.cezdistribuce.cz, prostřednictvím aplikace geoportál.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy: Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení.