

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II

ZADAVATEL: Statutární město Brno, Městská část Brno Žabovřesky

Sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Tylíkem, starostou

IČO: 44992785

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce bytových jader v BD Mozolky 53, 55, 57, 59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a Záhřebská 10 a 14 v Brně - Žabovřeskách“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení pod evidenčním číslem 521397.

Dotaz č.1

Je požadován jako součástí dodávky kuchyňské linky i plynový sporák a MV trouba?

Odpověď č. 1

Není požadován plynový sporák, ani MV trouba.

Dotaz č. 2

V případě, že součástí dodávky kuchyňské linky není požadován plynový sporák, chybí v rozpočtu položka na demontáž stávajícího sporáku, jeho přemístění na dočasnou dobu a zpětná montáž a zapojení.

Odpověď č. 2

Plynový sporák bude odborně demontován a umístěn v rámci kuchyně. Následně bude instalován zpět. Zadavatel provedl úpravu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis prací“) a doplnil položky s názvem: **Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení** do Soupisů prací s názvem **Mozolky sprcha, Mozolky vana, Záhřebská sprcha, Záhřebská vana**. Doplněné položky mají v jednotlivých Soupisech prací odlišná pořadová čísla.

Dotaz č. 3

V projektové dokumentaci v místnosti WC jsou v SDK podhledu revizní dvířka. V rozpočtu jsme jejich rozměr, dodávku a montáž nenašli. V rozpočtu jsou pouze revizní dvířka s požární odolností do šachty. Je požadována dodávka a montáž revizních dvířek do podhledu a jakého rozměru?

Odpověď č. 3

Dodávka a montáž revizních dvířek o rozměru 400/400 je požadována. Revizní dvířka pro potřeby VZT jsou zmiňována v technické zprávě stavební části. Zadavatel doplnil do položky s názvem: **D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu** do Soupisů prací s názvem **Mozolky sprcha, Mozolky vana, Záhřebská sprcha, Záhřebská vana**. Doplněné položky mají v jednotlivých Soupisech prací odlišná pořadová čísla.

Informace poskytnutá zadavatelem:

Zadavatel doplňuje do Soupisu prací s názvem **Rekonstrukce ležatých rozvodů a stupaček v BD - D1.2.1 Zdravotechnika** položky týkající se páteřních rozvodů. Jedná se o tyto položky:

Zdravotechnika - vnitřní vodovod, Ostatní

Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek a v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 19.10.2016 do 9:00 hodin.**

Uchazeči jsou povinni výše uvedené změny ve svých nabídkách zohlednit a předložit jako součást nabídek Soupisy prací dle těchto dodatečných informací.

Přílohy:

Mozolky sprcha.xls

Mozolky vana.xls

Záhřebná sprcha.xls

Záhřebná vana.xls

Rekonstrukce ležatých rozvodů a stupaček v BD - D1.2.1 Zdravotechnika.xls

V Brně dne 12.10.2016

Mgr. Alice Otáhalová
WALLET s.r.o.