




POZNÁMKA:
- ROZVODY ULOŽENY V KABELOVÝCH ŽLABECH
- MIMO ŽLABY KABELY NA PLASTOVÝCH OHYBECH
- KE KLIMA JEDNOTKÁM VYUŽITÍ PROSTUP CHLADIVA A ZT
- PROSTUPY VODČO POŽÁRNĚ DĚLČIVÁ KONSTRUKCEMI UTĚSNIT
POŽÁRNÍMI ÚPRAVKAMI V KVALITĚ EI 60 DP1

NAŘEČOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED URAZENÍM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÍ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51:
NORMÁLNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	účel místnosti	m²
400	chodba	21.3
401	neobsazeno	
402	kuchytka	11.3
403	kancelář	16.1
404	kancelář	16.1
405	kancelář	19.5
406	sklad	15.0
406a	kancelář	20.8
407	kancelář	23.2
408	kancelář	11.8
409	kancelář	15.8
410	kancelář	22.5
411	kancelář	24.0
412	kancelář	26.5
413	kancelář	25.8
414	chodba	2.5
414a	kancelář	14.7
415	kancelář	30.9
416a	kancelář	23.3
417	kancelář	14.7
418	kancelář	21.9
419	neobsazeno	
420	kancelář	41.3
421	kancelář	33.5
422	kancelář	14.6
423	kancelář	18.4
424	kancelář	17.0
425	kancelář	18.3
426	kancelář	18.8
427	kancelář	32.0
428	kancelář	21.8
429	kancelář	33.8
430	kancelář	37.3
431	kancelář	16.7
432	kancelář	16.3
433	kancelář	16.8
434	kancelář	37.4
435	kancelář	33.7
436	kancelář	33.6
437	kancelář	21.9
437a	kancelář	32.6
438	kancelář	17.2
439	kancelář	20.2
440	jednací místnost	32.5
441	kancelář	32.7
442	kancelář	17.1
443	kancelář	23.0
444	kancelář	17.1
445	kancelář	15.9
446	kancelář	26.6
447	kancelář	16.0
448a	kancelář	27.5
448b	sklad	20.2
448c	kancelář - dílna	25.6
448d	kancelář - dílna	15.2
449	neobsazeno	
450	neobsazeno	
451	kancelář, zasedací místn.	15.3
452	kancelář	23.3
453	kancelář	10.7
454	kancelář	10.8
455	kancelář	23.5
456	kancelář	19.1
457	kancelář	16.1
458	služební místnost	14.6

LEGENDA ZNAČENÍ



40,000 = sdělovací	
Hop	Ing. S. Pisklákova
Zodp. projektant	Ing. Pavel Nos
Projektant	Ing. Pavel Nos
Zak. číslo	06P125
Datum	07/2015
Stupeň	07/2015
Dokumentace pro provádění stavby	
Statutární město Brno	
Domovské nám. 1, 601 67 Brno	
Investor	
Město - Malinovského nám. 3, 602 00 Brno - střed	
Stavba	
Zřízení klimatizace v objektu MMB	
MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 3, BRNO	
Objekt	
Budova magistrátu	
Čas	
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
Název	
Půdorys 4. patra	

Ing. Simona Pisklákova
projektovatel
Bratřova 3, 616 00 Brno
ve spolupráci s:
PHCONTROL
PHCONTROL s.r.o.
Bratřova 3, 616 00 Brno
Číslo paré
Číslo výkresu

02