

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno**

Číslo jednací: KHSJM 16625/2015/BM/HP
Spisová značka: S-KHSJM 13626/2015
K podání: KHSJM/13626/2015/BM/HP
Vyřizuje: Löwová
Telefon: 543 516 818
e-mail: hana.lowova@khsbrno.cz

Ing. Simona Pisklákova
Nádražní 586/35
664 51 Šlapanice

V Brně dne 16.04.2015

Věc : Brno, Malinovského náměstí 3, MMB – „Zřízení klimatizace v objektu MMB“

Na základě žádosti Ing. Simony Pisklákové, Nádražní 586/35, Šlapanice, pověřené plnou mocí investora, doručené dne 30.03.2015, vydává Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS Jmk) jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se společným územním a stavebním řízením na stavbu „Zřízení klimatizace v objektu MMB“, Malinovského náměstí 3 v Brně

s o u h l a s í z a t é t o p o d m í n k y :

- Ke kolaudaci budou předloženy výsledky měření hluku z provozu venkovních chladících jednotek nastavených na maximální provozní výkon, prokazující v nejexponovanějších kancelářích ve 4. poschodí nepřekročení hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, pro denní a noční dobu.

O d ů v o d n ě n í


Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy související s instalací systému klimatizace. Klimatizovány budou kanceláře a chodba ve 4. poschodí objektu. Vnitřní klimatizační jednotky budou ve stávajících kancelářích osazeny pod stropem a na stěnách. Přívod chladiva bude pod stávajícím stropem chodeb. Z chodby půjde rozvod do půdního prostoru, odkud budou připojeny venkovní chladící jednotky.

Tři venkovní jednotky budou osazeny na ocelovém rámu na střeše objektu, směrem do dvora. Dále bude provedeno nucené větrání chodeb před kanceláři ve 4. poschodí. Větrání bude zajištěno větrací jednotkou umístěnou v půdním prostoru, půdním prostorem bude vedeno izolované potrubí do chodeb v jednotlivých křídlech objektu. Výústky a ventily budou osazeny v novém podhledu chodeb.

Součástí projektové dokumentace je Hluková studie zpracovaná Ing. Vladimírem Weisssem ze dne 01.04. 2015. Dle výpočtů studie, by v nejbližších kancelářích ve 4. poschodí, nemělo dojít k překročení hygienických limitů hluku.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Rozdělovník :
- adresát
- spis

-85- 
Hana Löwová
odborný pracovník odd.HP